

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN THỨ 02

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến chủ nhật ngày 12 tháng 01 năm 2020

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06/01/20 Thứ Hai	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/120 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 53N-7790)	Đường dây 110kV 171CMX – 172 Tháp Chàm: Từ trụ 163 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:45	12:00	PRTC	Đội/PRTC	Tăng công suất trạm ĐỒ VINH 5 lên 320 kVA (xe Hino)	Tuyến 471TC: Tại trạm ĐỒ VINH 5	Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm ĐỒ VINH 5	Một phần khu phố 8 - phường Đô Vinh	308
	7:45	11:30	PRTC	Đội/PRTC	Giảm công suất trạm TÔ HIỆU 1 xuống 250 kVA (xe Hino)	Tuyến 473TC: Tại trạm TÔ HIỆU 1	Phường Kinh Dinh	Cắt FCO trạm TÔ HIỆU 1	Đường Tô Hiệu: Khu vực từ ngã ba đường Nguyễn Trãi đến ngã ba đường Lê Lợi - phường Kinh Dinh	37
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe Hino CTy)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/44 đến trụ 476TC/31/61/01.	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới		
	13:45	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Hạ áp trạm NGỒ GIA TỰ 10	Phường Kinh Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:45	17:00	NH	Đội/NH	Di dời trụ YTDPhòng/A02 theo yêu cầu khách hàng Trần Thị Thanh Dung	Tại trụ YTDPhòng/A02	Xã Tri Hải	Cắt FCO trạm Y TẾ DỰ PHÒNG	Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Tri Hải	48
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp (Rô NISSAN Công ty)	Lưới điện hạ áp các trạm: TRI THUY 4, 5, 8 và 12	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ HÒA, MỸ HÒA 5	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Lắp tụ bù hạ áp.	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ.	Từ trụ 472TC/195/B11 đến trụ 472TC/195/B79 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hải	Không cắt điện lưới		

06/01/20 Thứ Hai	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 473NT1/60 đến trụ 473NT1/88 và từ trụ 473NT1/93/B33 đến trụ 473NT1/B52	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 473NS.	Từ trụ 473NS/247/01 đến cuối nhánh	Xã Phước Đại	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Cân pha hạ áp trạm MA NAI	Lưới điện trạm MA NAI	Xã Phước Thành	Không cắt điện lưới		
	7:30	16:30	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung áp	Từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 476NH/271/91/69	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới		
07/01/20 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/120 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây kết hợp phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-7790)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 137 đến trụ 189. - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 21. - Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171 TBA Tháp Chàm đến trụ 34.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Tải)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/114/A04 đến trụ 476TC/114/B12/13.	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Hino CTy)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/155.	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/30 đến 473TC/81	Phường: Bảo An, Phước Mỹ	Không cắt điện lưới, khóa chức năng 79 tại REC 473TC/30		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Đúc móng trụ	Tại các vị trí trụ: ANam 1/B06, ĐHải 4/A02/A02, MAn 4/B14/A01, MAn 4/B14/A02, MAn 4/B14/A03, 472NH/102/07	Các phường: Văn Hải, Đông Hải và Mỹ Đông; thị trấn Khánh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp (Rổ NISSAN Công ty)	Lưới điện hạ áp các trạm: PHƯƠNG CỰU 1, 5 và 6	Xã Phương Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/387 đến 473NH/466	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		

07/01/20 Thứ ba	13:45	17:00	NH	Công ty Hoàng Phát	Phát triển lưới điện hạ áp trạm ĐÔNG HẢI 13 từ trụ trạm đến trụ Đhải 13/B06 và đến ĐHải 13/C06	Từ trụ trạm đến trụ ĐHải 13/B06 và đến ĐHải 13/C06	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm ĐÔNG HẢI 13	Một phần các khu phố: 7, 8 và 9 - phường Đông Hải	336
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Lắp tụ bù hạ áp.	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ.	Từ trụ 474TC/65 đến trụ 474TC/105 và các nhánh rẽ	Xã: Phước Sơn, Phước Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 473NT1/29 đến trụ 473NT1/59	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang cây cao lưới điện trung áp	Từ trụ 471NS/160 đến hết tuyến và từ trụ 473NS/130 đến trụ 473NS/254	Các xã: Lâm Sơn, Phước Thắng và Phước Đại	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra hệ thống tiếp địa lắp lại, kiểm tra kẹp đầu lèo lưới điện hạ áp trạm SÔNG MỸ 4, SÔNG MỸ 9, SÔNG MỸ 11.	Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG MỸ 4, SÔNG MỸ 9 và SÔNG MỸ 11.	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	16:30	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung áp	Từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 476NH/271/91/70	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới		
08/01/20 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/120 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 53N-7790)	Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 190 đến trụ công lộ 173 TBA Tháp Chàm 2		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe Rô, xe Tái)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/190 đến trụ 476TC/231 và các nhánh rẽ; hạ áp các trạm: MỸ SƠN 9, ĐÀO THU CÚC, MỸ SƠN 3, MỸ SƠN 2 và MỸ SƠN 1	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/82 đến 473TC/109	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới, khóa chức năng 79 tại REC 473TC/81A		
	8:00	16:30	NH	Đội/NH	Vệ sinh cách điện đường dây và thiết bị lưới điện bằng nước áp lực cao	Tuyến 472NH: Từ sau R-MTân 1	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp (xe Rô NISSAN Công ty)	Lưới điện hạ áp các trạm: PHƯỚC CỤU 3, 10 và 2	Xã Phương Hải	Không cắt điện lưới		

08/01/20 Thứ tư	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm MỸ TUỜNG 7	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ.	Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/65 và các nhánh rẽ	Xã Phước Sơn; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Lắp tụ bù hạ áp.	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang lưới điện trung, hạ áp tuyến 475NP (xe Hino ĐLTN)	Lưới hạ áp các trạm: LẠC TIẾN 1, 2 và 8.	Xã Phước Minh	Không cắt điện lưới		
	8:00	10:00	TN	Đội/TN	Thay trụ hạ áp bị mục (xe Hino ĐLTN)	Tại trụ LTiến 2/A01/A01	Xã Phước Minh	Cắt FCO trạm LẠC TIẾN 2	Một phần thôn: Lạc Tiến, Quán Thè 3 - xã Phước Minh	92
	8:00	17:00	TN	Cty TNHH XD TM Trọng Đức Lâm Đồng	Dựng trụ xen, lắp phụ kiện đầu nối nhánh dây trung áp vào trục chính và chuyển đầu nối sang tuyến 475NP tại trụ 475NP/239/18.	Tại khoảng trụ 477NP/199/41/15/11 đến trụ 477NP/199/41/15/12 và tại trụ 477NP/199/41/15/22.	Xã Cà Ná	Cắt LBF 477NP-7/195/46/B14	Thôn Lạc Nghiệp 1 - xã Cà Ná	145
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 472NS	Từ trụ 472NS/51 đến trụ 472NS/100 và các nhánh rẽ	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra hệ thống tiếp địa lắp lại, kiểm tra kẹp đầu lèo lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TRÀ GIANG 4, TRÀ GIANG 6 và TRÀ GIANG 7.	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
7:30	16:30	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung áp	Từ trụ 476NH/271/53 đến trụ 476NH/271/120	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới			
09/01/20 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/120 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây (xe Uoat 53N-7790)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ 35 đến trụ công lộ 174 TBA Tháp Chàm 2. - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA Tháp Chàm 2 đến trụ 15NR - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ 15 đến trụ công lộ 171 Ninh Hải. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Hạ áp trạm: LAO XÁ 3, TRƯỜNG ĐỊNH R3	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Tải)	Hạ áp trạm: LƯƠNG CÁCH 2, 13	Xã Hộ Hải	Không cắt điện lưới		

09/01/20 Thứ năm	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino CTy)	Hạ áp trạm: ĐÀI SƠN 3,4	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		
	8:00	16:30	NH	Đội/NH	Vệ sinh cách điện đường dây và thiết bị lưới điện bằng nước áp lực cao	Tuyến 473NH từ sau LS-MTường đến R-VHy 1	Xã: Nhon Hải, Thanh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp (Rô NISSAN Công ty)	Lưới điện hạ áp các trạm: TRI THUY 2, 7 và 1	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/188/02 đến 473NH/188/60	Xã Nhon Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (xe Hino)	Từ trụ 474TC/143 đến trụ 474TC/215 và các nhánh rẽ	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Cân phụ tải hạ áp	Dọc lưới điện hạ áp các trạm: ĐÁ TRẮNG, HOÀI TRUNG 3 và TRƯỜNG THỌ	Xã: Phước Thái, Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/35	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang cây cao lưới điện trung áp tuyến 477NS.	Từ trụ 477NS/139/100 đến trụ 477NS/139/150	Xã: Hòa Sơn, Ma Nới	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Cân pha trạm CHÀ ĐUNG 2	Lưới điện trạm CHÀ ĐUNG 2	Xã Phước Chính	Không cắt điện lưới		
7:30	16:30	TB	Đội/TB	Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp trạm: SUỐI GIỀNG 1, 2, MỎ ĐÁ GIÁC LAN 1	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới			
10/01/20 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/120 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây kết hợp phát quang hành lang tuyến (xe Uoat 53N-7790)	Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 22NR - trụ công lộ TBA 172 Ninh Thuận 1		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Rô)	Hạ áp trạm: PHỦ HÀ 2, 3	Phường Phủ Hà	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Tải)	Tuyến 478TC: Từ sau LBS 476TC/163A	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/96 đến 471NH/137	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới, khóa chức năng 79 tại REC 471NH/96		
	8:00	16:30	NH	Đội/NH	Vệ sinh cách điện đường dây và thiết bị lưới điện bằng nước áp lực cao	Tuyến 473NH: Từ sau trụ R-VHy 1 đến cuối tuyến	Xã: Thanh Hải, Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		

10/01/20 Thứ sáu	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp (RỔ NISSAN Công ty)	Lưới điện hạ áp các trạm: BÌNH SƠN 7, VĂN SƠN 3 và 7	Phường: Mỹ Bình, Văn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/230 đến 473NH/387	Xã: Thanh Hải, Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung, hạ áp định kỳ.	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ.	Từ trụ 474TC/103/50 đến trụ 474TC/103/93 và các nhánh rẽ	Xã Phước Thái	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ.	Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/256 và các nhánh rẽ	Xã An Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 471NT1/45 đến trụ 471NT1/63; từ trụ 473NT1/37/A15 đến trụ 473NT1/37/A30; các trạm: SƠN HẢI, SƠN HẢI 3, 6 và 9	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/70/300 đến trụ 473NS/70/356	Xã Phước Bình	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra hệ thống tiếp địa lặp lại, kiểm tra kẹp đầu lèo lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TRÀ GIANG 8, TRÀ GIANG 5 và TRƯỜNG TNĐT.	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	16:30	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: MA TRAI, ĐỘNG THÔNG 1 và 2	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới		

11/01/20 Thứ bảy	8:00	17:00	TN	Đội/TN	Thay đà composite dừng dây bằng đà sắt (xe Hino ĐLTN)	Tại các trụ 476NP-478NP/08/04, 476NP-478NP/08/06, 476NP-478NP/08/16, 476NP-478NP/08/16/B05, 476NP-478NP/08/16/A01, 476NP-478NP/08/26/A01	Xã Phước Nam	Cắt LBF 476NP-7/08	Khu Trung tâm Hành chính - huyện Thuận Nam	51
---------------------	------	-------	----	--------	---	--	--------------	--------------------	--	----

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI	SAIDI	SAIFI	TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TOÀN CÔNG TY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 1	0	23,454	0,046	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 2	0	1,705	0,006	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 2 = (1) + (2)	0	25,159	0,052	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 2	0,057	11,148	0,172	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	0	225,690	30,322	173.557

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:

- Các Điện lực, Văn phòng Cty, phòng An toàn, Đội QL VHCT (e-copy);
- Lưu: Điều độ (N.01).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Bùi Thế Tài

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Tiên