

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 11 NĂM 2020

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02/11/2020 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 NMTĐ Đa Nhim đến trụ T09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ T09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 18.		Không cắt điện lưới	
	7:00	17:30	PRTC	Đội/PRTC	Chuyển tải sau REC 476TC/115 thuộc tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín)			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS				Cắt: REC 476TC/115, DS 476TC-2/115	
	7:30	17:00	PRTC	CTy Xây lắp Số 2	Thi công trồng trụ BTLT 12m, lắp phụ kiện và thay dây trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/67 đến trụ 476TC/31/67/10	Xã Nhơn Sơn	- Cắt: REC 478TC/10/08, DS 478TC-2/10/08 - Cắt: REC 476TC/31/63, DS 476TC-2/31/63 - Kiểm tra DS 476TC-2/115 đang mở	1.654
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Thi công trồng trụ đôi BTLT 12m, lắp phụ kiện dự định lắp bộ LBS trung áp - ĐTXD (xe Hino)	Tuyến 476TC: Tại trụ 476TC/31/67/04A dự định	Xã Nhơn Sơn	Cắt RES 476TC-7/114	Kết hợp
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Thi công lắp mới bộ tụ bù ứng động (TBQ) trung áp - ĐTXD (xe Nissan)	Tuyến 476TC: Tại trụ 476TC/31/64	Xã Nhơn Sơn	Cắt: REC 476TC/31/63, DS 476TC-2/31/63	Kết hợp
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới	

02/11/2020 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm ĐÁ HANG	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÔNG HẢI 2, ĐÔNG HẢI 7 và MỸ AN 6	Phường: Đông Hải, Mỹ Đông	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công hệ thống nổi đất của LBS và đúc móng bê tông tại trụ 474TC/56A (dự định) - (ĐT XD 2020)	Tại trụ 474TC/56A (dự định)	Xã Phước Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATED trung hạ áp tuyến 475NP, 477NP	Đường dây hạ áp các trạm: LẠC TIẾN 1, LẠC TIẾN 2, LẠC TIẾN 4; đường dây trung áp: Từ trụ 475NP-477NP/145 đến trụ 475NP-477NP/180	Xã Phước Minh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS, 473NS	Từ trụ 471NS/07 đến trụ 471NS/13, từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/24	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
03/11/2020 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 19 đến trụ 122		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Các thiết bị phân đoạn, đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC, 471NH	Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 473TC: Từ sau LBS 473TC-7/112 và hạ áp trạm DUY TÂN	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc đường dây hạ áp các trạm: CÔNG THÀNH 1, THÀNH Ý và THÀNH Ý 2	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	22:00	PRTC	Đội/PRTC	Đo dòng trung áp ngày, đêm (xe Nissan)	Tại các phân đoạn thuộc các tuyến: 471TC, 475TC và 471NH	Các xã: Xuân Hải, Hộ Hải và Tân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: XÓM CÒN 1, XÓM NẠI 1, TRƯỜNG TRUNG CẤP Y, THÁI AN 1 và THÁI AN 2	Thị trấn Khánh Hải, xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới	

03/11/2020 Thứ ba	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công hệ thống nối đất của Recloser và đúc móng bê tông tại trụ 474TC/103/01 (dự định) - (ĐTXD 2020)	Tại trụ 474TC/103/01 (dự định)	Xã Phước Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp	Tuyến 475NP, 477NP: Từ trụ 475NP-477NP/200 đến trụ 477NP/318	Xã Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm VĂN LÂM 2	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 2	247
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm NHO LÂM	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM	89
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/78 đến trụ 473NS/70/113 và từ trụ 473NS/70/108/A01 đến hết nhánh rẽ	Xã Phước Hòa	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
04/11/2020 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ T167, từ trụ T167 đến trụ T04 nhánh rẽ 2 mạch vào NMĐMT Mỹ Sơn (khách hàng); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ T167 đến trụ 179; - Đường dây 110kV 175 Đa Nhim -174 CMX: Từ trụ 123 đến trụ T136; - Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT CMX và từ trụ T136A đến trụ công lộ 174, 175 NMĐMT CMX (khách hàng). 		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tân Tài	Không cắt điện lưới	

04/11/2020 Thứ tư	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/97/83 đến trạm THÔN TÂN SƠN 6	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC: Từ sau LBF 475TC-7/54/01	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ PHONG 5, LÊ THÀNH GẦN, NINH CHỮ 2, NINH CHỮ 3 và NINH CHỮ 4	Xã Thanh Hải; thị trấn Khánh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino PCNT)	- Từ trụ 474TC/20/50 đến trụ 474TC/20/111 và các nhánh rẽ. - Từ trụ 474TC/103/49 đến trụ 474TC/103/49/19 và các nhánh rẽ.	Xã: Phước Hậu, Phước Thái	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino)	Từ trụ 474TC/13 đến trụ 474TC/105 và các nhánh rẽ.	Xã An Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm NHO LÂM 2	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 2	167
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm NHO LÂM 3	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 3	58
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	- Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mối nối đường dây trung hạ áp.	Các tuyến: 475NP, 477NP, 476NP, 478NP và 471NT1	Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	7:00	12:30	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau REC 472NS/51 thuộc tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS (khép vòng kín)			Đóng: DS 472NS/473NS-1/149/19, LBS 472NS/473NS/149/19	
	7:15	12:00	NS	Đội/NS				Cắt: REC 472NS/51, LTD 472NS-7/51	
7:15	12:00	NS	Cty TNHH XLĐ Triệu Trí Chiến	Thi công dựng trụ, lắp đà, lắp sứ đỡ dây, lắp FCO, mở bọc dây dẫn và đấu kẹp quai trạm biến áp vào lưới điện tuyến 472NS (dịch vụ)	Tại giữa khoảng trụ 472NS/11 - 472NS/12	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51, LBF 471NS-7/34: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 472NS-7/01 đến LTD 472NS-7/51 - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 472NS-2/49	1.138	

04/11/2020 Thứ tư	7:15	12:00	NS	Cty TNHH XLĐ Triệu Trí Chiến	Thi công lắp đặt dùm dây, lắp FCO đầu nhánh rẽ, mở bọc dây dẫn và đấu nối kẹp quai, kẹp hotline FCO lưới điện mới thi công vào lưới điện hiện hữu tuyến 472NS (dịch vụ)	Từ trụ 472NS/35 đến trụ 472NS/35/01 dự định	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51, LBF 471NS-7/34: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 472NS-7/01 đến LTD 472NS-7/51 - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 472NS-2/49	Kết hợp
	7:15	12:00	NS	Đội/NS	Chuyển lưới điện hạ áp từ trụ trạm cũ đến trụ mới, thu hồi sứ đỡ trung áp không sử dụng (SCL)	Tại trụ 471NS/44/A02 và trụ trạm SÔNG MỸ 7	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51, LBF 471NS-7/34: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 472NS-7/01 đến LTD 472NS-7/51 - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 472NS-2/49	Kết hợp
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp trạm biến áp tuyến 472NS	Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG MỸ 6, SÔNG MỸ 7 và SÔNG MỸ 12; đường dây trung áp: Từ trụ 472NS/74 đến trụ 471NS/44/B24	Thị trấn Tân Sơn; xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: KIỀM KIỀM, KIỀM KIỀM 2, KIỀM KIỀM 3 và KIỀM KIỀM 4	Xã Lợi Hải	Không cắt điện lưới	
05/11/2020 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 180 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm		Không cắt điện lưới	
	7:30	22:00	PRTC	Đội/ PRTC	Đo dòng trung áp ngày, đêm (xe Nissan)	Tại các phân đoạn thuộc các tuyến: 471TC, 475TC và 471NH	Các xã: Xuân Hải, Hộ Hải và Tân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC, 477TC: Từ trụ 475TC-477TC/106 đến trụ 475TC-477TC/147	Phường: Đô Vinh, Phước Mỹ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÁ HANG, TRUNG TÂM 2, TRUNG TÂM 3, TRUNG TÂM 5 và BÓM MỸ HẢI	Xã Vĩnh Hải; phường Mỹ Hải	Không cắt điện lưới	

05/11/2020 Thứ năm	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công hệ thống nối đất trạm LIÊN SƠN 4 (dự định) tại trụ 474TC/133 (dự định) - (SCL 2020)	Tại trụ 474TC/133 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm NHO LÂM 4	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 4	94
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm NHO LÂM 5	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm NHO LÂM 5	23
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	- Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ môi nối đường dây trung hạ áp.	Các tuyến: 475NP, 477NP, 476NP, 478NP và 471NT1	Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/108/B01 đến hết nhánh rẽ và từ trụ 473NS/70/130 đến trụ 473NS/70/150	Xã Phước Hòa	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:30	TB	Đội/TB	Nâng cao đường dây trung áp từ trụ 476NH/121/48 đến trụ 476NH/121/49	Từ trụ 476NH/121/48 đến trụ 476NH/142/49	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79 đang mở	1.948
	7:30	17:30	TB	Đội/TB	Thu hồi trụ BTLT 12m đã sang lưới	Từ trụ 476NH/121/76 đến trụ 476NH/121/78	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79 đang mở	Kết hợp
	7:30	17:30	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Trồng trụ xen BTLT 12m, lắp đà, sứ đỡ dây trung áp dọc lưới trung áp tuyến 476NH	Từ trụ 476NH/121/35 đến trụ 476NH/121/69 và từ trụ 476NH/121/46 đến trụ 476NH/121/46/07	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79 đang mở	Kết hợp
	7:30	17:30	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Cải tạo nhánh dây hạ áp trạm BA THÁP 4	Lưới hạ áp trạm BA THÁP 4	Xã Bắc Phong	Cắt FCO trạm BA THÁP 4	Kết hợp

06/11/2020 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T136 đến trụ 229		Không cắt điện lưới	
	7:30	22:00	PRTC	Đội/PRTC	Đo dòng trung áp ngày, đêm (xe Nissan)	Tại các các phân đoạn thuộc các tuyến: 477TC, 471TC, 473TC và 475TC	Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	CTy Xây lắp Số 2	Thi công trồng trụ đôi BTLT 14m, thay trụ nghiêng trung áp	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/210	Phường Tân Tài	- Cắt: LBS 473TC/171, DS 473TC-1/171 - Kiểm tra LTD 473TC/474NH-2/229 đang mở	2.663
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Thi công trồng trụ đơn BTLT 12m, lắp phụ kiện dự định lắp bộ LBS trung áp - ĐTXD (xe Hino)	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/218A dự định	Phường Tân Tài	- Cắt: LBS 473TC/171, DS 473TC-1/171 - Kiểm tra LTD 473TC/474NH-2/229 đang mở	Kết hợp
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Hạ áp trạm: LAO XÁ 2, TRƯỜNG ĐÌNH R2	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm MỸ TƯỜNG 2, AN DƯƠNG VƯƠNG H1, TRƯỜNG HÁN SIÊU H1 và NINH CHỮ 5	Xã Nhơn Hải; thị trấn Khánh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NH	Cty XLĐ Lộc Phát	Phát triển lưới điện hạ áp trạm ÁP NAM 2 (ĐTXD)	Từ trụ ANam 2/B08 đến trụ ANam 2/B11 dự định, từ trụ ANam 2/A11 đến trụ ANam 2/A15 dự định	Phường Văn Hải	Cắt FCO trạm ÁP NAM 2	239
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tủ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thu hồi trụ hạ áp LSon 4/B08 (hiện hữu) và thay thế bằng trụ BTLT 12m (trụ 474C/136A dự định) (SCL 2020) - (Hino PCNT)	Tại trụ LSon 4/B08 (hiện hữu)	Xã Phước Vinh	Cắt FCO trạm LIÊN SƠN 4	143

06/11/2020 Thứ sáu	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công dựng 02 trụ BTLT 12 đơn, 01 trụ BTLT 12 đôi và lắp đà đỡ dây (SCL 2020) - (Hino PCNT)	Tại các trụ: 474TC/134, 474TC/134A và 474TC/135 (dự định)	Xã Phước Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau LBF 471NP-7/290/01	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp trạm biến áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/148 đến trụ 473NS/155 và từ trụ 473NS/117/47 đến trụ 473NS/117/112	Xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: TẬP LÁ, ĐẦU SUỐI 1 và ĐẦU SUỐI 2; đường dây trung áp: Từ trụ 476NH/271/96 đến trụ 476NH/271/120	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới	
08/11/2020 Chủ nhật	6:30	18:00	PRTC	Đội/PRTC	Chuyển tải sau LBS 474NH/244 thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			Đóng: LTD 473TC/474NH-2/229, LBS 473TC/474NH/229	
	6:45	17:45	NH	Đội/NH				Cắt: LBS 474NH/244, LTD 474NH-7/244	
	6:45	17:45	NH	Đội/NH	Chuyển tải sau LBS 474NH/164/B66 thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			Đóng: LTD 474NH-2/164/B81, LBS 474NH/164/B81	
	7:00	17:30	NH	Đội/NH				Cắt: LBS 474NH/164/B66, LTD 474NH-7/164/B67	
	7:00	18:00	NH	CTy TNHH TVĐT Phát Triển Bách Khoa	<ul style="list-style-type: none"> - Thay dây trung áp từ trụ 474NH/231/A10 đến trụ 474NH/231/A09. - Kéo mới đường dây trung áp mạch trên từ trụ 474NH/164/B32 đến 474NH/164/B36. - Kéo dây từ trụ 472NH-474NH/125 đến trụ 474NH/127A, đầu nối đường dây trung áp tại trụ 472NH-474NH/125. - Thay dây dẫn trung áp từ trụ 474NH/164 đến trụ 474NH/165. - Dựng trụ BTLT 14m tại trụ 474NH/126. 	Từ trụ 472NH-474NH/125 đến trụ 474NH/164/B36/A06, từ trụ 474NH/231/A09 đến trụ 474NH/231/A10	Phường: Mỹ Bình, Mỹ Hải; thị trấn Khánh Hải	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra LTD 474NH-7/164/B67, LTD 474NH-7/244 và DS 472NH-2/126: Đang mở - Cắt: MC 474 trạm 110kV Ninh Hải, LTD 474NH-7/02A - Sa thải phụ tải từ sau DS 472NH-7/115 đến DS 472NH-2/126 - Cắt DS 472NH-7/115 	11.443

08/11/2020 Chủ nhật	7:00	12:30	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau REC 475NS/95 thuộc tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169	
	7:30	12:00	NS	Đội/NS				Cắt: REC 475NS/95, DS 475NS-7/95	
	7:35	12:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét (ĐTXD)	Từ trụ 475NS/477NS/71 đến trụ 475NS/94 và từ trụ 475NS/70 đến trụ 475NS/477NS/71	Xã Quảng Sơn	- Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-1/64 - Cắt: LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS-7/95 đang mở	20
	7:35	17:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét (ĐTXD)	Từ trụ 477NS/66 đến trụ 477NS/76	Xã Quảng Sơn	- Cắt LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/71 đang mở	2.050
	7:35	16:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 477NS (SCL)	Từ trụ 477NS/66 đến trụ 477NS/76	Xã Quảng Sơn	- Cắt LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/71 đang mở	Kết hợp
	7:35	16:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra và khắc phục mũ chụp sứ đứng trung áp nhánh rẽ tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/129/06/02 đến trụ 477NS/129/06/04	Xã Hòa Sơn	Cắt LBF 477NS-7/129/06	Kết hợp
	7:35	16:00	NS	Đội/NS	Thay LBFCO pha B hông đầu nhánh rẽ khách hàng vào trạm CẤP NƯỚC MA NỔI (dịch vụ)	Tại trụ 477NS/243/01 (LBF 477NS-7/243/01)	Xã Ma Nới	Cắt LBF 477NS-7/146	Kết hợp
	7:35	16:00	NS	Đội/NS	Thay sứ treo và sứ đứng trung áp bề tuyến 477NS	Tại trụ: 477NS/228 (sứ đứng pha A), 477NS/247 (sứ treo pha C)	Xã Ma Nới	Cắt LBF 477NS-7/146	Kết hợp
09/11/2020 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 230 đến trụ cổng lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ cổng lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T15A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T15A đến trụ cổng 171 TBA 110kV Ninh Hải.	Không cắt điện lưới		

09/11/2020 Thứ hai	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp	Hạ áp các trạm: LƯƠNG CÁCH 14, LƯƠNG CÁCH 2 và LƯƠNG CÁCH 1	Xã Hộ Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 471NH: Từ sau RES 471NH-7/142	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC, 477TC: Từ trụ 475TC-477TC/106 đến trụ 475TC-477TC/147	Phường: Phước Mỹ, Phủ Hà	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH NHON 13, MỸ AN 5 và ĐÔNG HẢI 7	Xã Thanh Hải; phường: Mỹ Đông, Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/130A, 474TC/131, 474TC/131A và 474TC/131B (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATED trung hạ áp tuyến 471NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau LBF 471NP-7/21	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp trạm biến áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/30 đến trụ 473NS/70 và từ trụ 473NS/70 đến trụ 473NS/70/05	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp	Đường dây hạ áp trạm MA TRAI; đường dây trung áp: Từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 476NH/271/91/69	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới	
10/11/2020 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Đào lỗ trụ đôi BTLT 12m - ĐTXD	Tuyến 475TC: Tại trụ 475TC/241A dự định	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới	

10/11/2020 Thứ ba	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/115 đến trụ 476TC/163; dọc lưới hạ áp các trạm: MỸ SƠN 13, MỸ SƠN 14 và MỸ SƠN 15	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc lưới hạ áp trạm: LƯƠNG CANG 3, LƯƠNG CANG 2	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: MỸ HÒA, MỸ TUỜNG 8	Xã: Thanh Hải, Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/132, 474TC/133, 474TC/133A và 474TC/134 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/186 đến trụ 473NS/268; lưới điện hạ áp trạm: BẮC ÁI 1, BẮC ÁI 2	Xã: Phước Thắng, Phước Đại	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: ĐẦU SUỐI 3, ĐỘNG THÔNG 1 và ĐỘNG THÔNG 2	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới	
11/11/2020 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 22 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ T24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ T24A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1; từ trụ T24A đến trụ công lộ 171, 172 NĐMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng); - Đường dây 110kV 171 GeLex - 171 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 171 NĐMT GeLex đến trụ công lộ 173 TBA 110kV Ninh Thuận 1 (khách hàng).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/114/A04 đến trụ 476TC/114/B12/13; hạ áp các trạm: NHA HỒ 1, NHA HỒ 3 và NHA HỒ 4	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới	

11/11/2020 Thứ tư	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/110; dọc lưới hạ áp các trạm: GÒ ĐẾN 4, GÒ ĐẾN 1 và MỸ SƠN 4	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm MỸ TUỜNG 7	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/164/B66 đến cuối lưới và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NH	Cty XLĐ Lộc Phát	Phát triển lưới điện hạ áp trạm VĨNH HY 1 (ĐTXD)	Từ trụ VHy 1/A06/A01A đến trụ VHy 1/A06/A01A/A04, từ trụ VHy 1/A06/A01A/A02 đến trụ VHy 1/A06/A01A/A02/A01 và từ trụ VHy 1/A06/A01A/A01 đến trụ VHy 1/A06/A01A/A01/A01	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm VĨNH HY 1	313
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/134A, 474TC/135, 474TC/135A và 474TC/136 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	6:30	14:30	NS	Đội/NS	Chuyển tải tuyến 471NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			Đóng: DS 471NS/472NS-1/44, LBS 471NS/472NS/44	
	6:45	14:15	NS	Đội/NS				Cắt: MC 471 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 471NS-7/01	
	6:45	14:15	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau LBF 473NS-7/12 thuộc tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS (khép vòng kín)			Đóng: DS 472NS/473NS-1/149/19, LBS 472NS/473NS/149/19	
	7:00	14:00	NS	Đội/NS				Cắt: MC 473 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 473NS-7/01, LBF 473NS-7/12	
	7:00	17:30	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau REC 475NS/65 thuộc tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169	
7:15	17:15	NS	Đội/NS	Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-1/64					
7:15	17:15	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau LBS 477NS/39 thuộc tuyến 477NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 475NS/477NS-1/71, LBS 475NS/477NS/71		
7:30	17:00	NS	Đội/NS				Cắt: LBS 477NS/39, DS 477NS-7/40		

11/11/2020 Thứ tư	7:30	14:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét tuyến 477NS (ĐTXD)	Từ trụ 475NS-477NS/06 đến trụ 475NS-477NS/12	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra DS 471NS-7/01, LBF 473NS-7/12, DS 475NS- 1/64 và DS 477NS-7/40: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 471NS-7/01 đến DS 471NS- 1/13 - Cắt DS 471NS-1/13 - Cắt: MC 473 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 473NS-7/01 - Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến DS 477NS- 1/11 - Cắt: REC 477NS/11, DS 477NS-1/11 - Cắt DS 477NS-7/01	436
	7:30	14:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 473NS-471NS/08 đến trụ 471NS/12	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra DS 471NS-7/01, LBF 473NS-7/12: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 471NS-7/01 đến DS 471NS- 1/13 - Cắt DS 471NS-1/13 - Cắt: MC 473 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 473NS-7/01	Kết hợp
	7:30	14:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 475NS, 477NS (SCL)	Từ trụ 475NS-477NS/06 đến trụ 475NS-477NS/12	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra DS 471NS-7/01, LBF 473NS-7/12, DS 475NS- 1/64 và DS 477NS-7/40: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 471NS-7/01 đến DS 471NS- 1/13 - Cắt DS 471NS-1/13 - Cắt: MC 473 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 473NS-7/01 - Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến DS 477NS- 1/11 - Cắt: REC 477NS/11, DS 477NS-1/11 - Cắt DS 477NS-7/01	Kết hợp

11/11/2020 Thứ tư	7:30	17:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét tuyến 477NS (ĐT XD)	Từ trụ 475NS-477NS/12 đến trụ 475NS-477NS/39	Thị trấn Tân Sơn; xã Quảng Sơn	- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Cắt: REC 477NS/11, DS 477NS-1/11 - Kiểm tra DS 475NS-1/64, DS 477NS-7/40: Đang mở	1.834
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Thay FCO trạm biến áp và đầu nhánh rẽ vào trạm biến áp (SCL)	Tại các trụ: Trạm NINH BÌNH 4, 475NS-477NS/14 và 475NS- 477NS/20	Thị trấn Tân Sơn	- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Cắt: REC 477NS/11, DS 477NS-1/11 - Kiểm tra DS 475NS-1/64, DS 477NS-7/40: Đang mở	Kết hợp
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 475NS, 477NS (SCL)	Từ trụ 475NS-477NS/12 đến trụ 475NS-477NS/28	Thị trấn Tân Sơn; xã Quảng Sơn	- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Cắt: REC 477NS/11, DS 477NS-1/11 - Kiểm tra DS 475NS-1/64, DS 477NS-7/40: Đang mở	Kết hợp
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Đào rãnh hệ thống tiếp đất tại trụ 476NH/142/03	Tại trụ 476NH/142/03	Xã Lợi Hải	Không cắt điện lưới	
12/11/2020 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T- 1337)	- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ T87; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ T89; - Đường dây 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ T87; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 172 Phước Ninh: Từ trụ T89 đến trụ T103; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ T103 đến trụ T113A; - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim: Từ trụ T113A đến trụ T124; - Đường dây 110kV 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ T124 đến trụ 164.	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Đọc đường dây hạ áp trạm NGUYỄN CỬ TRINH R1	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới	

12/11/2020 Thứ năm	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/83 đến trụ 476TC/31/155; dọc lưới hạ áp các trạm: GÒ ĐÉN 3, ĐÔNG MẾ 1, ĐÔNG MẾ 2, ĐÔNG MẾ 5 và ĐÔNG MẾ 6	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TÂN, VĂN SƠN 6 và VĂN SƠN 9	Xã Thanh Hải; phường: Mỹ Bình, Văn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/136A, 474TC/137 và 474TC/137A (dự định).	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm VĂN LÂM 3	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 3	80
	13:30	17:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm VĂN LÂM 1	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 1	579
	7:00	11:30	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 471NT1/122 đến trụ 471NT1/146	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 471NT1/38	
	13:30	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 473NT1/37/A01 đến trụ 473NT1/37/A43	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại REC 471NT1/37	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/250/01 đến hết nhánh rẽ	Xã: Phước Đại, Phước Chính	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Đóng cọc, đi dây hệ thống tiếp đất tại trụ 476NH/142/03 (xe Ford Điện lực)	Tại trụ 476NH/142/03	Xã Lợi Hải	Không cắt điện lưới	
13/11/2020 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 Tháp Chàm đến trụ 21; - Từ trụ T167 đến trụ 04 nhánh rẽ 2 mạch NMĐMT Mỹ Sơn; - Đường dây 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (khách hàng): Từ trụ công lộ 174 Ninh Phước đến trụ công lộ 171 Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện Lực 1 (khách hàng): Từ trụ công lộ 171 Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 Phước Hữu Điện Lực 1; - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu - 131 Ninh Phước 6.2 (khách hàng): Từ trụ công lộ 172 Phước Hữu đến trụ công lộ 131 Ninh Phước 6.2. 	Không cắt điện lưới		

13/11/2020 Thứ sáu	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 477TC: Từ sau RES 477TC-7/166/A01	Phường Đài Sơn; xã Thành Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe: Nissan + Tải)	Đọc lưới hạ áp trạm ĐẠO LONG 2	Phường Tấn Tài	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm KHÁNH NHON 1	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH-474NH/56 đến trụ 472NH-474NH/99	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:30	NP	Đội/NP	Thay phụ kiện đường dây trung áp tuyến 474TC: - 03 bộ LBFCO 27kV-100A (loại polymer). - 03 bộ kẹp quai 2/0+03 kẹp holine, 06 bộ tăng cường chống gãy cáp CX, 12m cáp đồng bọc trung áp CX.25-24kV, 16 kẹp WR 279, 04 ống ép AC.50, 04 kẹp AL 50-70. - 55 bộ cách điện đứng Porcelain 36kV + ty D20. - 09 bộ cách điện treo 24kV (loại polymer, lem 3U). - 05 bộ phụ kiện chằng xuống trụ BTLT 12m. - 21 bộ Uclevis + sứ ống chỉ. - 11 bộ bulon bộ đà sắt 2,0m - 3 ốp (đơn-2/3). - 55 mũ chụp sứ đơn. (SCL 2020)	Từ trụ 474TC/168/B02 đến trụ 474TC/168/B21	Xã Phước Vinh	Cắt RES 474TC-7/168/B01	206
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/356 đến trụ 473NS/70/338	Xã Phước Bình	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao từ trụ 476NH/55 đến trụ 476NH/118 (Cầu Hino Điện lực)	Từ trụ 476NH/55 đến trụ 476NH/118	Xã: Bắc Sơn, Lợi Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 476NH/54	

14/11/2020 Thứ bảy	7:00	17:30	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau REC 475NS/65 thuộc tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169	
	7:15	17:15	NS	Đội/NS				Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-7/69	
	7:15	17:15	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau LBS 477NS/64A thuộc tuyến 477NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 475NS/477NS-1/71, LBS 475NS/477NS/71	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS				Cắt: LBS 477NS/64A, DS 477NS-7/65	
	7:30	17:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét tuyến 475NS, 477NS (ĐTXD)	Từ trụ 475NS-477NS/39 đến trụ 477NS/64A và từ trụ 475NS-477NS/64 đến trụ 475NS/65	Xã Quảng Sơn	- Cắt: LBS 477NS/39, DS 477NS-1/38 - Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Kiểm tra DS 475NS-7/69, DS 477NS-7/65: Đang mở	2.210
7:30	17:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 475NS, 477NS (SCL)	Từ trụ 475NS-477NS/39 đến trụ 475NS-477NS/64	Xã Quảng Sơn	- Cắt: LBS 477NS/39, DS 477NS-1/38 - Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Kiểm tra DS 475NS-7/69, DS 477NS-7/65: Đang mở	Kết hợp	
15/11/2020 Chủ nhật	7:30	11:30	PRTC	Đội/PRTC	Thi công trồng trụ đôi BTLT 12m, lắp thiết bị dự định lắp mới bộ LBS trung áp - ĐTXD (xe Hino)	Tuyến 475TC: Tại trụ 475TC/241A dự định	Xã Thành Hải	- Cắt: REC 475TC/220, DS 475TC-1/220 - Kiểm tra DS 475TC/471TC-1/243 đang mở	384
16/11/2020 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Từ trụ T05 đến trụ cổng lộ 171, 172 NMĐMT Mỹ Sơn - NMĐMT Mỹ Sơn 2 (khách hàng)		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe: Nissan + Tải)	Dọc lưới hạ áp trạm: ĐÀI SON 1, ĐÀI SON 2	Phường Đài Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 478TC: Từ sau LBF 476TC-7/37/A20	Xã Nhơn Sơn	Khóa chức năng 79 tại REC 475TC/220	

16/11/2020 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang cây xanh lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH NHON 1, VĂN SƠN 1 và VĂN SƠN 8	Xã Nhơn Hải; phường Văn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công lắp đà, rải kéo dây (SCL 2020)	Từ trụ 474TC/134 (dự định) đến trụ 474TC/138 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 473NT1/72 đến trụ 473NT1/144 và tại trụ 473NT1/93/A01	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1	
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/28/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Quảng Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp tuyến 476NH (Cầu Hino Điện lực)	Đường dây trung áp tuyến 476NH: Từ trụ 476NH/142/04 đến trụ 476NH/142/106; hạ áp các trạm: PHƯỚC KHÁNG, ĐÁ MÀI và ĐÁ LIỆT	Xã: Lợi Hải, Phước Kháng	Không cắt điện lưới	
17/11/2020 Thứ ba	17:00	22:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 171 đến trụ 214		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Cân pha trạm lệch tải	Các trạm biến áp thuộc tuyến 478TC	Xã: Mỹ Sơn, Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/110 đến trụ 473TC/168	Các phường: Phú Hà, Kinh Dinh và Tân Tài	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe: Nissan + Tài)	Tuyến 471TC: Từ sau LF-XDừa	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TƯỜNG 10, HÀ RÒ 2, HÀ RÒ 3, HÀ RÒ 4 và HÀ RÒ 5	Xã Nhơn Hải; phường Văn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công lắp đà, rải kéo dây (SCL 2020)	Từ trụ 474TC/134 (dự định) đến trụ 474TC/138 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/72	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1	

17/11/2020 Thứ ba	8:00	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm VĂN LÂM 5	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 5	297
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm VĂN LÂM 6	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 6	152
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/43/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Quảng Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Lắp tụ bù hạ áp các trạm thuộc tuyến 476NH, 473NH	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
18/11/2020 Thứ tư	17:00	22:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 56		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Cân pha trạm lệch tải	Các trạm biến áp thuộc tuyến: 471NH, 471TC	Các xã: Tân Hải, Hộ Hải và Xuân Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc đường dây hạ áp trạm NGÔ GIA TỰ 5	Phường Kinh Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Dọc đường dây hạ áp các trạm: NGÔ GIA TỰ 6, NGÔ GIA TỰ 3 và NHÀ VĂN HÓA	Phường Thanh Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Gỡ tổ chim dọc lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TƯỜNG 12, MỸ TƯỜNG 13 và MỸ TƯỜNG 14	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: NINH CHỮ 1, NINH CHỮ 2 và NINH CHỮ 3	Thị trấn Khánh Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	18:00	NP	Đội/NP	Thi công lắp đà, rải kéo dây (SCL 2020)	Từ trụ 474TC/130 (dự định) đến trụ 474TC/134 (dự định)	Xã Phước Vinh	Cắt RES 474TC-7/105	1.783
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/38 và tại trụ 471NT1/37/B01	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1	

18/11/2020 Thứ tư	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/15 đến trụ 477NS/63	Thị trấn Tân Sơn; xã Quảng Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	15:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 473NS (SCL)	Từ trụ 473NS/247/03 đến trụ 473NS/247/09	Xã Phước Đại	Cắt RES 473NS-7/247	522
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Lắp tụ bù hạ áp các trạm thuộc tuyến 476NH, 473NH	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
19/11/2020 Thứ năm	17:00	22:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: + Từ trụ 57 đến trụ 03 (nhánh rẽ vào TBA 110kV Ninh Thuận 1 và mạch 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh); + Từ trụ 04NR đến trụ 15NR (và mạch 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh); + Từ trụ 16 (nhánh rẽ vào TBA 110kV Ninh Thuận 1) đến trụ T24A (mạch 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh và nhánh rẽ 02 mạch đường dây 110kV đấu nối NMĐMT Hồ Bàu Ngự).		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Cân pha trạm lệch tải	Các trạm biến áp thuộc tuyến 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tân Tài	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC: Từ sau LBF 475TC-7/54/01	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc lưới hạ áp trạm: LƯƠNG CANG 3, LƯƠNG CANG 2	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/188/03 đến trụ 473NH/188/66	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TÂN AN 1, TÂN AN 2, TÂN AN 3, TÂN AN 4 và TÂN AN 5	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới	
	7:45	17:00	NH	Cty XLĐ Lộc Phát	Phát triển lưới điện hạ áp trạm TÂN AN 5 (ĐTXD)	Từ trụ TAn 5/C10 đến trụ TAn 5/C16	Xã Tri Hải	Cắt FCO trạm TÂN AN 5	313
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	- Thi công đào 03 lỗ trụ BTLT 12m đôi. - Chuyển trụ, ghép trụ. (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/103/17, 474TC/103/18 và 474TC/103/30 (dự định)	Xã Phước Thái	Không cắt điện lưới	

19/11/2020 Thứ năm	8:00	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm PHƯỚC LẬP	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm PHƯỚC LẬP	328	
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm VĂN LÂM 4	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm VĂN LÂM 4	307	
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/119 và tại trụ 477NT1/95/01	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/338 đến trụ 473NS/70/444	Xã Phước Bình	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Lắp tụ bù hạ áp các trạm thuộc tuyến 476NH, 473NH	Đường dây hạ áp các trạm thuộc tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
20/11/2020 Thứ sáu	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Cân pha trạm lệch tải	Các trạm biến áp thuộc tuyến 476TC	Xã: Mỹ Sơn, Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC: Từ sau LBF 475TC-7/39/B01	Phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Đọc đường dây hạ áp trạm: MỸ THIÊN 4, LÊ QUÝ ĐÔN R1	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TƯỜNG 8, TRI THỦY 3, TRI THỦY 4 và TRI THỦY 5	Xã: Nhơn Hải, Tri Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ.	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	- Thi công đào 02 lỗ trụ BTLT 12m đôi tại trụ 474TC/103/03, 474TC/103/30 (dự định). - Chuyển trụ, ghép trụ. (SCL 2020)	Tại trụ: 474TC/103/03, 474TC/103/30 (dự định).	Xã Phước Thái	Không cắt điện lưới		
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/38 và tại trụ 471NT1/37/B01	Xã Phước Dinh	Khóa chức năng 79 tại MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1		
	7:00	17:30	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau REC 475NS/65 thuộc tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169		
	7:15	17:15	NS	Đội/NS				Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-7/69		

20/11/2020 Thứ sáu	7:15	17:15	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau LBS 477NS/64A thuộc tuyến 477NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 475NS/477NS-1/71, LBS 475NS/477NS/71	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS				Cắt: LBS 477NS/64A, DS 477NS-7/65	
	7:30	17:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét tuyến 475NS, 477NS (ĐTXD)	Từ trụ 475NS-477NS/39 đến trụ 477NS/64A và từ trụ 475NS-477NS/64 đến trụ 475NS/65	Xã Quảng Sơn	- Cắt: LBS 477NS/39, DS 477NS-1/38 - Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Kiểm tra DS 475NS-7/69, DS 477NS-7/65: Đang mở	2.210
	7:30	16:00	NS	Đội/NS	Hoàn thiện hệ thống tiếp địa trạm biến áp (SCL)	Tại trụ trạm LA VANG 3	Xã Quảng Sơn	Cắt FCO trạm LA VANG 3	Kết hợp
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/502 đến hết tuyến và trạm PHƯỚC BÌNH 9	Xã Phước Bình	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: BÀ RẬU 3, BÀ RẬU 5, BÀ RẬU 2 và BÀ RẬU 8	Xã Lợi Hải	Không cắt điện lưới	
23/11/2020 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha (xe cá nhân)	Đường dây 110kV 171 Phước Hữu - 174 Ninh Phước (khách hàng): Từ trụ 01 đến trụ 25		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tân Tài	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe: Hino + Nissan)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/163A/22 đến trụ 476TC/156/62; dọc lưới hạ áp các trạm: MỸ HIỆP 1, MỸ HIỆP, NHA HÚI 4 và NHA HÚI 1	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm MỸ TUỜNG 7	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/164/B66 đến cuối tuyến và các nhánh rẽ	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino PCNT)	- Từ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29 và các nhánh rẽ. - Từ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ.	Phường Bảo An; xã Phước Thuận	Không cắt điện lưới	

23/11/2020 Thứ hai	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino)	Từ trụ 478NP/93 đến trụ 478NP/145 và các nhánh rẽ	Thị trấn Phước Dân	Không cắt điện lưới	
	7:00	16:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau LBF 478NP-7/43	Xã Phước Nam	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 471NS	Từ trụ 471NS/33 đến trụ 471NS/57	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: BÀ RẬU 3, BÀ RẬU 5, BÀ RẬU 2 và BÀ RẬU 6	Xã Lợi Hải	Không cắt điện lưới	
24/11/2020 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QL VH LDC T	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha (xe cá nhân)	Đường dây 110kV 171 Phước Hữu Điện Lực 1 - 171 Hậu Sanh (khách hàng): Từ trụ 01 đến trụ công lộ 171 trạm cắt Hậu Sanh		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Hạ áp trạm: LAO XÁ 3, TRƯỜNG ĐỊNH R3	Pường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc lưới hạ áp trạm: CÀ ĐÚ 1, CÀ ĐÚ 10	Xã Hộ Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: VĂN SƠN 10, VĂN SƠN 11 và VĂN SƠN 12	Pường Văn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:00	19:00	NH	Đội/NH	Đo tải các nhánh rẽ trung áp	Lưới điện trung áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công hệ thống nối đất của LBS và đúc móng bê tông tại trụ 472TC/195/B02. (ĐTXD 2020)	Tại trụ 472TC/195/B02	Pường Đạo Long	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau LBF 478NP-7/310	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm PHƯỚC NAM 1	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm PHƯỚC NAM 1	12
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm PHƯỚC NAM 2	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm PHƯỚC NAM 2	25

24/11/2020 Thứ ba	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 471NS	Từ trụ 471NS/57 đến trụ 471NS/85	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	17:00	TB	Đội/TB	Vệ sinh bảo trì mối nối lèo hạ áp, sang dây hạ áp và thu hồi trụ BTLT 12m	Từ trụ 476NH/142/19 đến trụ 476NH/142/17	Xã Lợi Hải	Cắt FCO trạm BÀ RẬU 3	223
	8:00	17:00	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Đầu nối lưới điện hạ áp mới phát triển trạm BẮC SƠN 1 (ĐTĐXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm BẮC SƠN 1	Xã Bắc Sơn	Cắt FCO trạm BẮC SƠN 1	133
	8:00	17:00	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Đầu nối lưới điện hạ áp mới phát triển trạm BÀ RẬU 6 (ĐTĐXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm BÀ RẬU 6	Xã Lợi Hải	Cắt FCO trạm BÀ RẬU 6	114
	8:00	17:00	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Đầu nối lưới điện hạ áp mới phát triển trạm LÁNG ME 2 (ĐTĐXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm LÁNG ME 2	Xã Bắc Sơn	Cắt FCO trạm LÁNG ME 2	1
25/11/2020 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha (xe cá nhân)	Đường dây 110kV 172 Phước Hữu - 131 Ninh Phước 6.2 (khách hàng): Từ trụ công lộ 131 NMĐMT Ninh Phước 6.2 đến trụ công lộ 172 NMĐMT Phước Hữu		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Dọc đường dây trung, hạ áp tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/29 đến trụ 471TC/80	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/156/63 đến trụ 476TC/156/125/10; dọc lưới hạ áp các trạm: PHƯỚC TRUNG 1, PHƯỚC TRUNG 3 và PHƯỚC TRUNG 4	Xã Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 472NH: Từ trụ 472NH/126 đến trụ 472NH/189	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới	

25/11/2020 Thứ tư	7:30	18:00	NP	Đội/NP	Thi công dựng trụ và lắp đà (SCL 2020) - (Hino PCNT)	Tại các trụ: 474TC/103/01A, 474TC/103/03, 474TC/103/17, 474TC/103/18 và 474TC/103/30 (dự định)	Xã Phước Thái	Cắt RES 474TC-7/103	3.426
	7:30	18:00	NP	Đội/NP	Thay phụ kiện đường dây trung áp tuyến 474TC: - 06 bộ kẹp quai + kẹp holine, 09 bộ tăng cường chống gãy cáp CX, 12m cáp đồng bọc trung áp CX.25- 24kV. - 28 bộ đà sắt L75x75x8-2.000mm - (3 ốp) (đơn-2/3). - 01 bộ đà sắt L75x75x8-2.400mm - (4 ốp) (đôi-néo-cân). - 91 bộ cách điện đứng Porcelain. - 05 bộ cách điện đỉnh Porcelain. - 24 bộ cách điện treo 24kV (loại polymer + khóa néo 3U). - 08 phụ kiện bộ chằng xuống trụ BTLT 12m. - 21 bộ Uclevis + sứ ống chỉ. - 72 mũ chụp sứ đơn, 13 mũ chụp sứ đôi. (SCL 2020)	Từ trụ 474TC/103/01 đến trụ 474TC/103/30	Xã Phước Thái	Cắt RES 474TC-7/103	Kết hợp
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATED trung hạ áp tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau: REC 471NT1/37, REC 471NT1/37/B01	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/150 đến trụ 473NS/70/290	Xã Phước Bình	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Sơn nền số trụ trung áp bị mờ thuộc tuyến 476NH	Đường dây trung áp tuyến 476NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
	26/11/2020 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha (xe cá nhân)	- Đường dây 110kV 171 Gelex - 173 Ninh Thuận 1: Từ trụ cổng lộ 171 NMDMT Gelex đến trụ cổng lộ 173 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Từ trụ T24A/01 đến trụ cổng lộ 171, 172 NMDMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng)		Không cắt điện lưới
7:30		17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Các thiết bị phân đoạn, đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH	Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải	Không cắt điện lưới	

26/11/2020 Thứ năm	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Tải)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/115 đến trụ 476TC/163; dọc lưới hạ áp các trạm: MỸ SƠN 13, MỸ SƠN 14 và MỸ SƠN 15	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 478TC: Từ trụ 476TC/32 đến trụ 476TC/37/A18; dọc lưới hạ áp các trạm: ĐẮC NHƠN 8, ĐẮC NHƠN 2, ĐẮC NHƠN 4, ĐẮC NHƠN 7, LƯƠNG TRI 1, LƯƠNG TRI 2, LƯƠNG TRI 3 và LƯƠNG TRI 5	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TUỜNG 8, ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 3, ĐÔNG HẢI 5 và ĐÔNG HẢI 6	Xã Nhơn Hải; phường Đông Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công hệ thống nối đất của Recloser tại trụ 474TC/103/01 (dự định). (ĐT XD 2020)	Tại trụ 474TC/103/01 (dự định)	Xã Phước Sơn	Không cắt điện lưới	
	8:00	11:30	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm PHƯỚC NAM 3	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm PHƯỚC NAM 3	23
	14:00	17:00	TN	Đội/TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp	Trạm PHƯỚC NAM 4	Xã Phước Nam	Cắt FCO trạm PHƯỚC NAM 4	3
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLD trung hạ áp	Nhánh rẽ trạm: THÔN GIÁ, THÔN GIÁ 2	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/103 đến trụ 473NS/117 và từ trụ 473NS/117/20 đến hết nhánh rẽ	Xã: Phước Tiến, Phước Tân	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Son nền số trụ trung áp bị mờ thuộc tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	
27/11/2020 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ 11 đến trụ 15, từ trụ 63 đến trụ 67, từ trụ 79 đến trụ 80, từ trụ 82 đến trụ 83		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/142 đến trụ 471NH/142/48A; dọc lưới hạ áp trạm: PHƯỚC NHƠN, PHƯỚC NHƠN 5	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới	

27/11/2020 Thứ sáu	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung áp, hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC-477TC/147 đến trụ 475TC/171	Phường: Phú Hà, Phước Mỹ	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: KHÁNH NHON 1, MỸ TƯỜNG 9	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công hệ thống nối đất của LBS tại trụ 474TC/56A (dự định). (ĐT XD 2020)	Tại trụ 474TC/56A (dự định)	Xã Phước Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 475NP, 477NP	Lưới hạ áp các trạm: LẠC TIẾN 1, LẠC TIẾN 2 và LẠC TIẾN 4; đường dây trung áp: Từ trụ 475NP-477NP/145 đến trụ 475NP-477NP/180	Xã Phước Minh	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp nhánh rẽ tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/117/100 đến hết nhánh rẽ	Xã: Phước Tiến, Phước Tân	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Sang dây, thu hồi trụ trung áp dọc lưới trung áp tuyến 476NH (ĐT XD 2020)	Từ trụ 476NH/121/35 đến trụ 476NH/121/56 và từ trụ 476NH/121/46 đến trụ 476NH/121/46/05	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79	1.948
	7:30	17:00	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Lắp mới trạm BA THÁP 7	Tại trụ 476NH/121/56	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79	Kết hợp
	7:30	17:00	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Cài tạo nhánh dây hạ áp trạm MỸ NHON 3	Lưới hạ áp trạm MỸ NHON 3	Xã Bắc Phong	Cắt FCO trạm MỸ NHON 3	Kết hợp
7:30	17:00	TB	Đội/TB	Sơn, dán decal số trụ trung áp bị mờ thuộc tuyến 476NH	Đường dây trung áp tuyến 476NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		

30/11/2020 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ 108 đến trụ 110, từ trụ 112 đến trụ 115, từ trụ 119 đến trụ 120		Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tân Tài	Không cắt điện lưới	
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Dọc đường dây hạ áp trạm: TÂN HỘI 3, LƯƠNG NGỌC QUYẾN R1	Phường Phú Hà	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc đường dây hạ áp trạm: TÂN TÀI 4, BẾN XE 2	Phường Tân Tài	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới	
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới	
	7:45	11:30	NH	Đội/NH	Son máy biến áp ri sét trạm ĐĐ VĨNH HẢI 7	Tại trạm ĐĐ VĨNH HẢI 7	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/385	1
	14:00	17:15	NH	Đội/NH	Son máy biến áp ri sét trạm ĐĐ VĨNH HẢI 5	Tại trạm ĐĐ VĨNH HẢI 5	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO 473NH-7/336	1
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thay phụ kiện đường dây trung áp tuyến 476NP: - 22 kẹp WR 279, 07 ống ép AC.50. - 14 bộ cách điện đứng Porcelain 36kV + ty D20. - 48 bộ cách điện đỉnh Porcelain 36kV + ty D20. - 09 bộ cách điện treo 24kV (loại polymer, lem 3U). (SCL 2020)	Từ trụ 476NP/147/01 đến trụ 476NP/147/24 và từ trụ 476NP/147/04/02 đến trụ 476NP/147/04/15	Thị trấn Phước Dân	Cắt LBF 476NP-7/147	933
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 477NP (xe Hino ĐLTN)	Đường dây trung áp: Từ trụ 477NP/199/64 đến trụ 477NP/199/86/10; lưới hạ áp các trạm: MUỐI CÀ NÁ 2, MUỐI CÀ NÁ 4, THƯƠNG ĐIỂM 1, THƯƠNG ĐIỂM 2 và THƯƠNG ĐIỂM 3	Xã Phước Diêm	Không cắt điện lưới	

30/11/2020 Thứ hai	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện các trạm: NINH BÌNH 6, NINH BÌNH 11 và NINH BÌNH 13	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Sơn, dán decal số trụ trung áp bị mờ thuộc tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung áp thuộc tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	

Lưu ý: Các Điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

	MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TOÀN CÔNG TY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC: 181.995
1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 9	1,234	193,187	1,985	
2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 10	0	85,844	0,162	
3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 10	1,234	279,031	2,147	
4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 10	1,566	251,371	4,216	
SO SÁNH (%) = (3)/(4)	78,799	111,003	50,915	

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Nơi nhận:

- Văn phòng Cty, Phòng An toàn (để biết);
- Các Điện lực, Đội QLVHCT (thực hiện);
- Lưu: Điều độ (H.01).

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ PHÒNG

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Tài

Nguyễn Hữu Tiên