

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY
ĐIỆN LỰC NINH THUẬN NGÀY 06/11/2020**

I. Tình hình nguồn, lưới:

1. Kết lưới 110kV:

- Các điểm thường mở trên lưới: MC 171 trạm 110kV Ninh Thuận 1 thường mở.

- Trạm 110kV Ninh Hải, trạm 110kV Ninh Phước: Vận hành song song hai MBT T1 và MBT T2.

- Cô lập đường dây 172 Tháp Chàm - 172 ĐMT Mỹ Sơn 1 từ 17 giờ 30 ngày 06/11/2020 đến 05 giờ ngày 07/11/2020.

2. Kết lưới 22kV:

- Kết lưới cơ bản toàn Công ty thực hiện theo Phương án số 290/PA-PCNT ngày 12/02/2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Thay đổi so với phương án:

+ Phụ tải sau LBS 471TC/261 thuộc tuyến 471TC vẫn đang nhận điện tuyến 475TC (do LBS 475TC/242 chưa lắp đặt).

+ Phụ tải sau LBS 475TC/39/B15 sang nhận điện tuyến 472TC qua LBS 475TC/39/B29, DS 475TC/472TC-2/39.

- Đóng điện chuyển tải Bình Thuận phân đoạn từ 477.5 đến 477.8 từ tuyến 477NP thông qua LBS 477NP/318 phục vụ thi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.

3. Kế hoạch huy động nguồn điện thuộc quyền điều khiển:

Stt	Tên nhà máy	P_{max} (MW)	A (kWh)
1	Sông Ông	8,0	171.439
2	Thượng Sông Ông	6,98	134.940
3	Nguồn mặt trời áp mái	46,35	231.750

4. Các mạch vòng liên kết: Không

5. Dự báo công suất, sản lượng toàn Công ty: $P_{\max} = 102 \text{ MW}$; $A = 2.280.000 \text{ kWh}$.

II. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trên lưới: Đính kèm

III. Danh mục thao tác vận hành thiết bị: Không

Stt	Thiết bị, đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Phạm vi ảnh hưởng mất điện
1	Cắt: MC 172 trạm 110kV Tháp Chàm, DCL 172-7 Cắt: MC 172 ĐMT Mỹ Sơn 1, DCL 172-7	17h30	05h00 ngày 07/10/2020	Không mất điện khách hàng
2	- Cắt: LBS 473TC/171, DS 473TC-1/171	7h30	17h00	Đường Hải Thượng Lãn Ông: Khu vực từ ngã năm Tấn Tài đến cầu Chà Là - các khu phố: 1, 4, 5 và 7 - phường Tấn Tài; khu phố: 9, 10 - phường Mỹ Đông
3	- Kiểm tra LBF 475TC-7/114 đang mở - Cắt DS liên động trạm SÂN VẬN ĐỘNG TỈNH	8h00	17h00	Khách hàng: TT huấn luyện & thi đấu TDTT tỉnh Ninh Thuận (Đang mất điện)
4	Cắt FCO và tháo hotline trạm XĂNG DẦU PHƯỚC HẢI	7h45	17h00	Các khách hàng: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Xuân, Viễn Thông Ninh Thuận - CN Tập Đoàn Bru Chính Viễn Thông Việt Nam, Công Ty TNHH Xăng Dầu Phước Hải PT và Võ Đình Phùng
5	Cắt RES 474TC-7/168/B01	7h30	17h00	Một phần thôn Bảo Vinh - xã Phước Vinh

IV. Các vấn đề lưu ý: Không

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website Công ty ĐLNT (công bố);
- Lưu: ĐĐ (Q.01).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ PHÒNG

Bùi Thế Tài