

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN THỨ 45 NĂM 2020**

*Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2020 đến chủ nhật ngày 08 tháng 11 năm 2020*

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02/11/20 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 NMTĐ Đa Nhim đến trụ T09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ T09A đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 18.		Không cắt điện lưới		
	7:00	17:30	NS	Đội/NS	<b>Chuyển tải sau REC 476TC/115 thuộc tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 475NS (khép vòng kín)</b>		- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169			
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC			Cắt: REC 476TC/115, DS 476TC-2/115			
	7:30	17:30	PRTC	CTy Xây lắp Số 2	Thi công trồng trụ BTLT 12m, lắp phụ kiện và thay dây trung áp	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/67 đến trụ 476TC/31/67/10	Xã Nhơn Sơn	- Cắt: REC 478TC/10/08, DS 478TC-2/10/08 - Cắt: REC 476TC/31/63, DS 476TC-2/31/63 - Kiểm tra DS 476TC-2/115, LBF 476TC-7/31: Đang mở	Một phần khu phố 1 - phường Đô Vinh; một phần thôn An Hòa - xã Xuân Hải; một phần thôn: Đắc Nhơn, Nha Hố; thôn Lương Tri - xã Nhơn Sơn; một phần thôn: Phú Thuận, Phú Thủy - xã Mỹ Sơn	2.755
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Thi công trồng trụ đôi BTLT 12m, lắp phụ kiện dự định lắp bộ LBS trung áp - ĐTXD (xe Hino)	Tuyến 476TC: Tại trụ 476TC/31/67/04A dự định	Xã Nhơn Sơn	Cắt RES 476TC-7/114	Kết hợp công tác	

02/11/20 Thứ hai	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Thi công lắp mới bộ tụ bù ứng động (TBQ) trung áp - ĐTXD (xe Nissan)	Tuyến 476TC: Tại trụ 476TC/31/64	Xã Nhơn Sơn	Cắt: REC 476TC/31/63, DS 476TC-2/31/63	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phù Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ PHƯỚC 3, MỸ PHƯỚC 4, MỸ PHƯỚC 5, MỸ PHONG 5 và LÊ THÀNH GẦN	Pường Mỹ Bình; xã Thanh Hải	Không cắt điện lưới		
	10:00	11:45	NH	KD/NH	Gắn mới công tơ khách hàng Phan Nhân (DVKH)	Tại trạm XÓM NẠI 3	Thị trấn Khánh Hải	Cắt FCO trạm XÓM NẠI 3	Các khách hàng: Nguyễn Văn Đương, Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận, Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Văn Đầu, Cty TNHH SX Kinh Doanh Giồng Thủy Sản Tứ Quý - Ninh Thuận và Đặng Ngọc Khánh	6
	7:45	17:30	NH	Công ty TNHH XLĐ Ngọc Bích	Thi công đường dây trung áp và trạm biến áp ĐMT FUHI TECH 1, ĐMT FUHI TECH 2	Từ trạm ĐMT SOLAR FARM hiện hữu đến trạm ĐMT FUHI TECH 1, ĐMT FUHI TECH 2 dự định	Xã Nhơn Hải	Cắt LBF 473NH-7/135A	Khách hàng: Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo LICOGI 16 Ninh Thuận	1
	7:30	17:30	NH	Công ty TNHH XLĐ Lộc Phát	Trồng trụ 473NH/188/55/08 mới, thi công trạm biến áp MUỐI KHÁNH NHƠN 3	Tại trụ 473NH/188/55/08 dự định	Xã Nhơn Hải	Cắt LBF 473NH-7/188/55	Một phần thôn Khánh Nhơn 2 (khu vực cầu Khánh Nhơn) - xã Nhơn Hải	144
	7:30	12:00	NP	Đội/NP	Thi công dựng 01 trụ BTLT 12 đôi và 02 trụ đơn (SCL 2020) - (Hino PCNT)	Tại các trụ: 474TC/134A, 474TC/134 và 474TC/135 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino PCNT)	Từ trụ 474TC/13 đến trụ 474TC/65 và các nhánh rẽ	Xã Phước Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino)	Từ trụ 478NP/92 đến trụ 478NP/151 và các nhánh rẽ	Thị Trấn Phước Dân	Không cắt điện lưới		

02/11/20 Thứ hai	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Sơn nền, dán số trụ trung áp tuyến 477NT1, 471NT1	Các nhánh rẽ sau: REC 477NT1/95/01, REC 471NT1/37/B01	Xã Phước Dinh	Không cắt điện lưới		
	8:00	12:30	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải sau LBS 477NT1/95/87 thuộc tuyến 477NT1 sang nhận điện tuyến 471NT1</b>			Cắt: LBS 477NT1/95/87, LTD 477NT1-7/95/87	Các khách hàng Nguyễn Văn Châu, Phạm Văn Hiệp, Võ Văn Sơn và Phạm Duy Hoàng mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 Lần 2: Từ 12 giờ đến 12 giờ 30	4
	8:30	12:00	TN	Đội/TN				Đóng: LTD 471NT1/477NT1-7/37/A43, LBS 471NT1/477NT1/37/A43		
	8:00	12:00	TN	Công ty TNHH XL Trịnh Duyệt	Dựng trụ xen, đấu nối đường dây và trạm biến áp 250kVA vào trực chính tuyến 477NT1	Tại khoảng trụ 477NT1/95/46 - 477NT1/95/47	Xã Phước Dinh	Cắt RES 477NT1-7/95/12	Thôn Vĩnh Trường - xã Phước Dinh	165
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS, 473NS	Từ trụ 471NS/07 đến trụ 471NS/13, từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/24	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 471NS, 473NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 471NS/48 đến trụ 471NS/84 và từ trụ 473NS/230 đến trụ 473NS/275	Thị trấn Tân Sơn; các xã: Lương Sơn, Phước Đại và Phước Chính	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
03/11/20 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 19 đến trụ 122		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Các thiết bị phân đoạn, đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH	Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 473TC: Từ sau LBS 473TC-7/112 và hạ áp trạm DUY TÂN	Phường Phú Hà	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Đọc đường dây hạ áp các trạm: CÔNG THÀNH 1, THÀNH Ý và THÀNH Ý 2	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		

03/11/20 Thứ ba	7:30	22:00	PRTC	Đội/ PRTC	Đo dòng trung áp ngày, đêm (xe Nissan)	Tại các phân đoạn thuộc các tuyến: 471TC, 475TC và 471NH	Các xã: Xuân Hải, Hộ Hải và Tân Hải	Không cắt điện lưới		
	6:00	18:00	NP	Đội/NP	<b>Chuyển tải sau REC 472TC/196 thuộc tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 473NT1- 1/226A, LBS 473NT1/227		
	6:15	17:45	NP	Đội/NP				Cắt: REC 472TC/196, DS 472TC-2/196		
	6:15	17:45	PRTC	Đội/ PRTC	<b>Chuyển tải sau REC 473TC/147 thuộc tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 473TC- 7/168/B01, LBS 473TC/168/B01		
	6:30	17:30	PRTC	Đội/ PRTC				Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147		
	6:30	17:30	PRTC	Đội/ PRTC	<b>Chuyển tải sau REC 474NH/164/B32 thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 473TC/474NH-2/229, LBS 473TC/474NH/229		
	6:45	17:15	NH	Đội/NH				Cắt: REC 474NH/164/B32, LTD 474NH-2/164/B32		
	6:45	17:15	NH	Đội/NH	<b>Chuyển tải sau LBS 474NH/153 tuyến 474NH (trừ phụ tải sau REC 474NH/164/B32) sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)</b>			- Đóng: DS 474NH/472NH-2/189/12, LBS 474NH/472NH/189/12 - Cắt: LBS 474NH/153, DS 474NH-2/153		
	17:00	17:15	NH	Đội/NH				<b>Chuyển tải sau REC 474NH/126 tuyến 474NH (trừ phụ tải sau REC 474NH/164/B32) sang nhận điện tuyến 472NH (khép vòng kín)</b>		
	7:30	17:30	NH	CTy TNHH TVĐT Phát Triển Bách Khoa	- Di dời LBS 474NH/153 từ trụ 474NH/153 về trụ 474NH/164/B03 lắp tại mạch trên. - Sang trạm biến áp tại trụ 474NH/164/B04 (trạm YÊN NINH 1) và trụ 474NH/164/B09 (trạm ĐÈN ĐƯỜNG YÊN NINH 1)	Tại các trụ: 474NH/127A, 474NH/153, 474NH/164/B03, 474NH/164/B04 và 474NH/164/B09	Thị trấn Khánh Hải, phường Mỹ Bình, Mỹ Hải			

03/11/20 Thứ ba	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TRUNG TÂM 6, TRUNG TÂM 7, TRUNG TÂM 8, TRUNG TÂM 9, MỸ TƯỜNG 7 và MỸ TƯỜNG 9	Phường Mỹ Bình; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	NP	Cty TNHH XLĐ Trịnh Duyệt	Di dời trụ BTLT 8,5m tại trụ CThường 2/A05 theo yêu cầu của ông Đàng Thọ	Tại trụ CThường 2/A05	Xã Phước Hậu	Cắt FCO 474TC-7/20/60/01	Một phần thôn Chát Thường - xã Phước Hậu	163
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ	Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/144 và các nhánh rẽ	Xã Phước Thuận	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thu hồi trụ hạ áp LSơn 4/B08 (hiện hữu) và thay thế bằng trụ BTLT 12m (trụ 474C/136A dự định). (SCL 2020) - (Hino PCNT)	Tại trụ LSơn 4/B08 (hiện hữu)	Xã Phước Vinh	Cắt FCO trạm LIÊN SƠN 4	Một phần thôn Liên Sơn 1 - xã Phước Vinh	143
	8:00	16:00	TN	Đội/TN	Dời nhánh dây hạ áp ra khỏi mái nhà khách hàng (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ CNá 9/A05/A03 đến trụ CNá 9/A05/A04 và từ trụ CNá 9/A05/A03 đến trụ CNá 9/A05/A03/A03	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm CÀ NÁ 9	Một phần thôn Lạc Sơn 1 - xã Cà Ná	329
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/78 đến trụ 473NS/70/113 và từ trụ 473NS/70/108/A01 đến hết nhánh rẽ	Xã Phước Hòa	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 472NS, 473NS	Đọc theo trục chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 472NS/01 đến trụ 472NS/51, từ trụ 473NS/70/113 đến hết tuyến và từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/106	Thị trấn Tân Sơn; các xã: Phước Hòa, Phước Bình và Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		

04/11/20 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ T163A;</li> <li>- Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ T167, từ trụ T167 đến trụ T04 nhánh rẽ 2 mạch vào NMĐMT Mỹ Sơn (khách hàng);</li> <li>- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ T167 đến trụ 179;</li> <li>- Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 123 đến trụ T136;</li> <li>- Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT CMX và T136A đến trụ công lộ 174, 175 NMĐMT CMX (khách hàng).</li> </ul>		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp.</li> <li>- Kiểm tra nhiệt độ mối nối.</li> </ul>	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tân Tài	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/97/83 đến trạm THÔN TÂN SƠN 6	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC: Từ sau LBF 475TC-7/54/01	Phường Đô Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÔNG HẢI 12, ĐÔNG HẢI 13, ĐÔNG HẢI 14, KHÁNH NHƠN 7 và KHÁNH NHƠN 13	Phường Đông Hải; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino)	Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/257 và các nhánh rẽ	Xã An Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thi công đào 03 lỗ trụ BTLT 12m đôi tại trụ 474TC/103/17, 474TC/103/18 (dự định).</li> <li>- Chuyên trụ, ghép trụ. (SCL 2020)</li> </ul>	Tại trụ: 474TC/103/17, 474TC/103/18 (dự định)	Xã Phước Thái	Không cắt điện lưới		

04/11/20 Thứ tư	7:30	11:30	TN	Đội/TN	Vệ sinh bảo trì, thay kẹp Cu/Al bằng kẹp WR, thay cáp tại LBF 471NP-7/21	Trụ 471NP/21	Xã Phước Ninh	- Cắt: MC 471 trạm 110kV Ninh Phước, DS 471NP-7/01 - Kiểm tra LTD 471NP/475NP-1/16/08 đang mở	Xã Phước Ninh	1.223
	7:30	11:30	TN	Công ty Yên Ninh	Dời trụ trung thế tuyến 471NP nằm trong lòng đường giao thông	Trụ 471NP/25	Xã Phước Ninh	- Cắt: MC 471 trạm 110kV Ninh Phước, DS 471NP-7/01 - Kiểm tra LTD 471NP/475NP-1/16/08 đang mở	Kết hợp công tác	
	7:30	11:30	TN	Đội/TN	Xoay thùng trạm THIÊN ĐỨC 1 để không gây cản trở đường giao thông (xe Hino ĐLTN)	Tại trạm THIÊN ĐỨC 1	Xã Phước Ninh	Cắt FCO trạm THIÊN ĐỨC 1	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ hạ áp tuyến 471NP (xe Hino ĐLTN)	Lưới hạ áp trạm: VỤ BÓN 3, VỤ BÓN 4	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới		
	7:00	12:30	NS	Đội/NS	<b>Chuyển tải sau REC 472NS/51 thuộc tuyến 472NS sang nhận điện tuyến 473NS (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 472NS/473NS-1/149/19, LBS 472NS/473NS/149/19		
	7:15	12:00	NS	Đội/NS				Cắt: REC 472NS/51, LTD 472NS-7/51		
	7:15	12:00	NS	Cty TNHH XLĐ Triệu Trí Chiến	Thi công dựng trụ, lắp đà, lắp sứ đỡ dây, lắp FCO, mở bọc dây dẫn và đấu kẹp quai trạm biên áp vào lưới điện tuyến 472NS (dịch vụ)	Từ trụ 472NS/13 đến trụ 472NS/13/01 dự định	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51, DS 471NS/472NS-1/44 và LBF 471NS-7/34: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 472NS-7/01 đến LTD 472NS-7/51 - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 472NS-2/49	Một phần khu phố: 1, 3; khu phố 2 - thị trấn Tân Sơn	966
	7:15	12:00	NS	Cty TNHH XLĐ Triệu Trí Chiến	Thi công lắp đà dùm dây, lắp FCO đầu nhánh rẽ, mở bọc dây dẫn và đấu nối kẹp quai, kẹp hotline FCO lưới điện mới thi công vào lưới điện hiện hữu tuyến 472NS (dịch vụ)	Từ trụ 472NS/35 đến trụ 472NS/35/01 dự định	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51, DS 471NS/472NS-1/44 và LBF 471NS-7/34: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 472NS-7/01 đến LTD 472NS-7/51 - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 472NS-2/49	Kết hợp công tác	

04/11/20 Thứ tư	7:15	11:00	NS	Đội/NS	Thu hồi sử đỡ trung áp và nhỏ thu hồi trụ trung áp không sử dụng (SCL)	Tại trụ 471NS/44/A02 và trụ trạm SÔNG MỸ 7	Thị trấn Tân Sơn	- Kiểm tra LTD 472NS-7/51, DS 471NS/472NS-1/44 và LBF 471NS-7/34: Đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 472NS-7/01 đến LTD 472NS-7/51 - Cắt: DS 472NS-7/01, DS 472NS-2/49	Kết hợp công tác	
	7:15	17:00	NS	Đội/NS	Chuyển lưới điện hạ áp từ trụ trạm cũ đến trụ mới (SCL)	Tại trụ 471NS/44/A02 và trụ trạm SÔNG MỸ 7	Thị trấn Tân Sơn	Cắt FCO trạm SÔNG MỸ 7	Một phần khu phố 1 - thị trấn Tân Sơn	252
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp trạm biến áp tuyến 472NS	Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG MỸ 6, SÔNG MỸ 7, SÔNG MỸ 12; đường dây trung áp: Từ trụ 472NS/35 đến trụ 471NS/44/B24	Thị trấn Tân Sơn; xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: KIỀM KIỀM, KIỀM KIỀM 2, KIỀM KIỀM 3 và KIỀM KIỀM 4	Xã Lợi Hải	Không cắt điện lưới		
05/11/20 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 180 đến trụ cổng lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm		Không cắt điện lưới		
	7:30	22:00	PRTC	Đội/PRTC	Đo dòng trung áp ngày, đêm (xe Nissan)	Tại các phân đoạn thuộc các tuyến: 471TC, 475TC và 471NH	Các xã: Xuân Hải, Hộ Hải và Tân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung, hạ áp (xe Hino)	Tuyến 475TC, 477TC; Từ trụ 475TC-477TC/106 đến trụ 475TC-477TC/147	Phường: Phước Mỹ, Phú Hà	Không cắt điện lưới		



05/11/20 Thứ năm	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ AN 10, MỸ AN 11, MỸ AN 12, MỸ TƯỜNG 9 và MỸ TƯỜNG 16	Phường: Mỹ Đông, Mỹ Hải; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung, hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino)	- Trụ trụ 475TC/39/B17 đến trụ 475TC/39/B29 và các nhánh rẽ. - Trụ trụ 472TC/15 đến trụ 472TC/54 và các nhánh rẽ.	Phường Bảo An; xã Phước Thuận	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	- Thi công đào 02 lỗ trụ BTLT 12m đôi tại trụ 474TC/103/03, 474TC/103/30 (dự định). - Chuyển trụ, ghép trụ. (SCL 2020)	Tại trụ: 474TC/103/03, 474TC/103/30 (dự định)	Xã Phước Thái	Không cắt điện lưới		
	7:30	12:30	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải sau LBF 471NT1-7/64/A01 thuộc tuyến 471NT1 sang nhận điện qua LBF 471NT1-7/37/A11</b>			Cắt LBF 471NT1-7/64/A01	Các khách hàng: Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Nam, Lê Minh Lâm và Cty TNHH MTV khai thác công trình Thủy Lợi Ninh Thuận mất điện 2 lần + Lần 1: Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ + Lần 2: Từ 12 giờ đến 12 giờ 30	
	8:00	12:00	TN	Đội/TN				Đóng LBF 471NT1-7/37/A11		
	8:00	12:00	TN	Đội/TN	Xử lý trụ đỡ thẳng đầu lèo thành trụ dùng tránh đứt dây trung thế (xe Hino ĐLTN)	Tại trụ 471NT1/64	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/38, LTD 471NT1-1/38 - Kiểm tra LBF 471NT1-7/64/A01 đang mở	Một phần thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh	334
	8:00	12:00	TN	Đội/TN	Cấp thêm đà sắt để gia cố thân trụ bị nứt	Tại trụ 471NT1/116	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/38, LTD 471NT1-1/38 - Kiểm tra LBF 471NT1-7/64/A01 đang mở	Kết hợp công tác	
	13:30	15:30	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải tuyến 473NT1 sang nhận điện tuyến 477NT1 (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 477NT1-1/119, LBS 477NT1/119		
	14:00	15:00	TN	Đội/TN				Cắt: MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1, DS 473NT1-7/01		

05/11/20 Thứ năm	14:00	15:00	TN	Đội/TN	Thay khung định vị bị gãy (xe Hino ĐLTN)	Tại trụ 473NT1/69	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra DS 473NT1-7/01 đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 473NT1-7/01 đến DS 473NT1-1/92 - Cắt DS 473NT1-1/92	Các khách hàng: Nguyễn Văn Thê, Mai Đức Xuân, Công ty TNHH MTV năng lượng Gelex Ninh Thuận và Công ty CP Địa Chất - Khoáng Sản Việt Nam	4
	15:00	17:00	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải tuyến 471NT1 sang nhận điện tuyến 478NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 471NT1-1/37/B94, LBS 471NT1/37/B94		
	15:30	16:30	TN	Đội/TN				Cắt: MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1, DS 471NT1-7/01		
	15:30	16:30	TN	Đội/TN	Thay khung định vị bị gãy (xe Hino ĐLTN)	Tại trụ 471NT1/29	Xã Phước Dinh	- Kiểm tra DS 471NT1-7/01 đang mở - Sa thải phụ tải từ DS 471NT1-7/01 đến DS 471NT1-1/36 - Cắt DS 471NT1-1/36	Các khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Sao Việt, Công ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển và Tự Động Hóa và Công ty TNHH MTV Thương Mại Tổng Hợp Cas	3
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/108/B01 đến hết nhánh rẽ và từ trụ 473NS/70/130 đến trụ 473NS/70/150	Xã Phước Hòa	Không cắt điện lưới		
	7:45	12:00	NS	Đội/NS	Tăng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA	Tại trụ trạm TÂN LẬP 2	Xã Lương Sơn	Cắt FCO và tháo hotline trạm TÂN LẬP 2	Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lương Sơn	116
	7:30	11:30	NS	Đội/NS	Đào lỗ để dòi trụ đỡ lưới hạ áp trạm TÂN LẬP 5 (dịch vụ)	Tại trụ TLập 5/A05 dự định	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
	13:45	17:00	NS	Đội/NS	Dòi trụ đỡ lưới hạ áp trạm TÂN LẬP 5 (dịch vụ)	Tại trụ TLập 5/A05 hiện hữu và dự định	Xã Lương Sơn	- Cắt FCO trạm TÂN LẬP 5 - Tháo kẹp hotline đầu nhánh tại trụ 471NS/44/B24	Một phần thôn Tân Lập 1 - xã Lương Sơn	97
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 472NS và 477NS	Đọc theo trục chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 472NS/49 đến trụ 472NS/148 và từ trụ 477NS/01 đến trụ 477NS/29	Thị trấn Tân Sơn; xã: Quảng Sơn, Lương Sơn	Không cắt điện lưới		

05/11/20 Thứ năm	7:30	17:30	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Trồng trụ xen BTLT 12m, lắp đà, sử đỡ dây trung áp dọc lưới trung áp tuyến 476NH (ĐT XD 2020)	Từ trụ 476NH/121/35 đến trụ 476NH/121/69 và từ trụ 476NH/121/46 đến trụ 476NH/121/46/07	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79 đang mở	Xã Bắc Phong	1.948
	7:30	17:30	TB	Đội/TB	Tháp đà, nâng đường dây trung áp từ trụ 476NH/121/48 đến trụ 476NH/121/49 (SCTX)	Từ trụ 476NH/121/48 đến trụ 476NH/142/49	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79 đang mở	Kết hợp công tác	
	7:30	17:30	TB	Công ty TNHH Công Nghệ Hữu Nhon	Trồng trụ xen BTLT 12m, lắp đà, sử đỡ dây và cải tạo nhánh dây trung áp từ 4xAC.70mm2 thành 3xACX.120mm2 + 1xACKP.95mm2 tuyến 476NH (KH đầu tư)	Từ trụ 476NH/121/75 đến trụ 476NH/121/75/18	Xã Bắc Phong	- Cắt: REC 476NH/121/05, LTD 476NH-2/121/05 - Kiểm tra DS 476NH/471NH-1/121/79 đang mở	Kết hợp công tác	
	7:30	17:30	TB	Công ty TNHH TC XD Khang Gia	Cải tạo nhánh dây hạ áp trạm BA THÁP 4 (ĐT XD 2020)	Đường dây hạ áp trạm BA THÁP 4	Xã Bắc Phong	Cắt FCO trạm BA THÁP 4	Kết hợp công tác	
06/11/20 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QL VH LĐT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T136 đến trụ 229		Không cắt điện lưới		
	7:30	22:00	PRTC	Đội/PRTC	Đo dòng trung áp ngày, đêm (xe Nissan)	Tại các phân đoạn thuộc các tuyến: 477TC, 471TC, 473TC và 475TC	Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	CTy Xây lắp Số 2	Thi công trồng trụ đôi BTLT 14m, thay trụ nghiêng trung áp.	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/210	Phường Tân Tài	- Cắt: LBS 473TC/171, DS 473TC-1/171 - Kiểm tra LTD 473TC/474NH-2/229 đang mở	Đường Hải Thượng Lãn Ông: Khu vực từ ngã năm Tân Tài đến cầu Chà Là - các khu phố: 1, 4, 5 và 7 - phường Tân Tài; khu phố: 9, 10 - phường Mỹ Đông	2.638
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Thi công trồng trụ đơn BTLT 12m, lắp phụ kiện dự định lắp bộ LBS trung áp - ĐT XD (xe Hino)	Tuyến 473TC: Tại trụ 473TC/218A dự định	Phường Tân Tài	- Cắt: LBS 473TC/171, DS 473TC-1/171 - Kiểm tra LTD 473TC/474NH-2/229 đang mở	Kết hợp công tác	

06/11/20 Thứ sáu	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Hạ áp trạm: LAO XÁ 2, TRƯỜNG ĐỊNH R2	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: NGUYỄN CHÍ THANH R1, MỸ AN 1	Phường: Mỹ Đông, Mỹ Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/351/B02 đến trụ 473NH/351/B23	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:45	17:00	NH	Đội/NH	Tăng công suất trạm XĂNG DẦU PHƯỚC HẢI từ 25kVA lên 3 pha 100kVA	Tại trạm XĂNG DẦU PHƯỚC HẢI	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO và tháo hotline trạm XĂNG DẦU PHƯỚC HẢI	Các khách hàng: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Xuân, Viễn Thông Ninh Thuận - CN Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, Công Ty TNHH Xăng Dầu Phước Hải PT và Võ Đình Phùng	5
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thay phụ kiện đường dây trung áp tuyến 474TC: - 03 bộ LBFCO 27kV-100A (loại polymer). - 03 bộ kẹp quai 2/0 + 03 kẹp hotline, 06 bộ tăng cường chống gãy cáp CX, 12m cáp đồng bọc trung áp CX.25-24kV, 16 kẹp WR 279, 04 ống ép AC.50, 04 kẹp AL 50-70. - 55 bộ cách điện đứng Porcelain 36kV + ty D20. - 09 bộ cách điện treo 24kV (loại polymer, lem 3U). - 05 bộ phụ kiện chằng xuống trụ BTLT 12m. - 21 bộ Uclevis + sứ ống chỉ. - 11 bộ bulon bộ đà sắt 2,0m - 3 ốp (đơn - 2/3). - 55 mũ chụp sứ đơn. (SCL 2020) - Vệ sinh bảo trì, thay LA và thí nghiệm định kỳ trạm BẢO VINH 1. (Hino)	Từ trụ 474TC/168/B02 đến trụ 474TC/168/B21	Xã Phước Vinh	Cắt RES 474TC-7/168/B01	Một phần thôn Bảo Vinh - xã Phước Vinh	216

06/11/20 Thứ sáu	8:00	17:00	TN	Đội/TN	- Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mối nối đường dây và thiết bị phân đoạn trung thế.	Các tuyến: 476NP, 478NP, 475NP và 477NP	Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/148 đến trụ 473NS/155, từ trụ 473NS/117/47 đến trụ 473NS/117/112	Xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 471NS, 473NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/48 và từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/106	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: TẬP LÁ, ĐÀU SUỐI 1 và ĐÀU SUỐI 2; đường dây trung áp: Từ trụ 476NH/271/96 đến trụ 476NH/271/120	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới		
08/11/20 Chủ nhật	5:30	18:00	PRTC	Đội/PRTC	<b>Chuyển phần phụ tải sau LBS 477TC/166/B01 thuộc tuyến 477TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 477TC/475TC-1/166/B01/18, LBS 477TC/475TC/166/B01/18		
	5:45	17:50	PRTC	Đội/PRTC				Cắt: LBS 477TC/166/B01, DS 477TC-1/166		
	5:45	17:50	PRTC	Đội/PRTC	<b>Chuyển phần phụ tải sau REC 472NH/126 thuộc tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 477TC (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 472NH/477TC-1/196, LBS 472NH/477TC/196		
	6:00	17:40	NH	Đội/NH				Cắt: REC 472NH/126, DS 472NH-2/126		
	6:00	17:40	NP	Đội/NP	<b>Chuyển tải sau REC 472TC/196 thuộc tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 473NT1-1/226A, LBS 473NT1/227		
	6:15	17:30	NP	Đội/NP				Cắt: REC 472TC/196, DS 472TC-2/196		
	6:15	17:30	PRTC	Đội/PRTC	<b>Chuyển tải sau REC 473TC/147 thuộc tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 473TC-7/168/B01, LBS 473TC/168/B01		
	6:30	17:20	PRTC	Đội/PRTC				Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147		

08/11/20 Chủ nhật	6:30	17:20	PRTC	Đội/ PRTC	<b>Chuyển tải sau LBS 474NH/244 thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 473TC/474NH-2/229, LBS 473TC/474NH/229		
	6:45	17:10	NH	Đội/NH				Cắt: LBS 474NH/244, LTD 474NH-7/244		
	6:45	17:10	NH	Đội/NH	<b>Chuyển tải sau LBS 474NH/164/B66 thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 474NH- 2/164/B81, LBS 474NH/164/B81		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH				Cắt: LBS 474NH/164/B66, LTD 474NH-7/164/B67		
	7:00	18:00	NH	CTy TNHH TVĐT Phát Triển Bách Khoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay dây trung áp từ trụ 474NH/231/A10 đến trụ 474NH/231/A09.</li> <li>- Kéo mới đường dây trung áp mạch trên từ trụ 474NH/164/B32 đến 474NH/164/B36.</li> <li>- Kéo dây từ trụ 472NH-474NH/125 đến trụ 474NH/127A, đấu nối đường dây trung áp tại trụ 472NH-474NH/125.</li> <li>- Di dời REC 474NH/164/B32 từ trụ 474NH/164/B32 về trụ 474NH/127A lắp tại mạch trên.</li> <li>- Dựng trụ BTLT 14m tại trụ 474NH/126.</li> </ul>	Từ trụ 472NH-474NH/125 đến trụ 474NH/164/B36/A06, từ trụ 474NH/231/A09 đến trụ 474NH/231/A10	Phường: Mỹ Bình, Mỹ Hải; thị trấn Khánh Hải	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra LTD 474NH-7/164/B67, LTD 474NH-7/244 và DS 472NH-2/126: Đang mở</li> <li>- Cắt: MC 474 trạm 110kV Ninh Hải, LTD 474NH-7/02A</li> <li>- Sa thải phụ tải từ sau DS 472NH-7/115 đến DS 472NH-2/126</li> <li>- <b>Cắt DS 472NH-7/115</b></li> </ul>	Một phần các khu phố: 1, 3, 9 và 10 - phường Đông Hải; một phần khu phố: 2, 3; các khu phố: 1, 4 và 5 - phường Mỹ Hải; các khu phố: 1, 4, 5, 7 và 8 - phường Mỹ Đông; một phần khu phố: 1, 9; khu phố: 2, 7 - phường Văn Hải; một phần khu phố: 3, 6 - phường Mỹ Bình; một phần khu phố Khánh Hiệp; khu phố: Ninh Chữ 1, Ninh Chữ 2 - thị trấn Khánh Hải	7.638
	7:00	12:00	NH	CTy TNHH TVĐT Phát Triển Bách Khoa	Thay dây dẫn trung áp từ trụ 474NH/164 đến trụ 474NH/165	Từ trụ 474NH/164 đến trụ 474NH/165	Phường Mỹ Bình	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra LTD 474NH-7/164/B67, LTD 474NH-7/244 và DS 474NH/472NH-2/189/12: Đang mở</li> <li>- Cắt: MC 474 trạm 110kV Ninh Hải, LTD 474NH-7/02A</li> <li>- <b>Cắt DS 474NH-7/165</b></li> </ul>	Một phần các khu phố: 1, 2 và 7 - phường Văn Hải; phường Mỹ Bình (trừ một phần khu phố: 3, 6)	3.805

08/11/20 Chủ nhật	11:45	12:00	NH	Đội/NH	<b>Chuyển tải sau DS 474NH-7/165 thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 477TC</b>			- Cắt DS 474NH-7/165 - Đóng: DS 474NH/472NH-2/189/12, LBS 474NH/472NH/189/12		
	17:00	18:00	NH	Đội/NH	<b>Trả tải sau DS 474NH-7/165 thuộc tuyến 474NH về vận hành bình thường</b>			- Kiểm tra LTD 474NH-7/02A đang mở - Cắt: LBS 474NH/472NH/189/12, DS 474NH/472NH-2/189/12 - Đóng DS 474NH-7/165	Một phần các khu phố 1, 2, 7 - phường Văn Hải; phường Mỹ Bình (trừ một phần khu phố: 3, 6)	3.805
	7:00	12:30	NS	Đội/NS	<b>Chuyển tải sau REC 475NS/95 thuộc tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)</b>			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169		
	7:15	12:00	NS	Đội/NS				Cắt: REC 475NS/95, DS 475NS-7/95		
	7:15	12:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét (ĐTXD)	Từ trụ 475NS/477NS/71 đến trụ 475NS/94 và từ trụ 475NS/70 đến trụ 475NS/477NS/71	Xã Quảng Sơn	- Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-1/64 - Cắt: LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS-7/95 đang mở	Một phần thôn Hạnh Trí - xã Quảng Sơn	20
	7:15	17:00	NS	Cty XLĐ Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét (ĐTXD)	Từ trụ 477NS/66 đến trụ 477NS/76	Xã Quảng Sơn	- Cắt LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/71 đang mở	Một phần thôn Hạnh Trí - xã Quảng Sơn; xã: Hòa Sơn, Ma Nối	2.050
	7:15	16:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 477NS (SCL)	Từ trụ 477NS/66 đến trụ 477NS/76	Xã Quảng Sơn	- Cắt LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS/477NS-1/71 đang mở	Kết hợp công tác	
	7:35	16:00	NS	Đội/NS	Thay LBFCO pha B hỏng đầu nhánh rẽ khách hàng vào trạm CẤP NƯỚC MA NỐI (dịch vụ)	Tại trụ 477NS/243/01 (LBF 477NS-7/243/01)	Xã Ma Nối	Cắt LBF 477NS-7/146	Kết hợp công tác	

08/11/20 Chủ nhật	7:35	16:00	NS	Đội/NS	Thay sứ treo và sứ đứng trung áp tuyến 477NS	Tại trụ: 477NS/228 (sứ đứng pha A), 477NS/247 (sứ treo pha C)	Xã Ma Núi	Cắt LBF 477NS-7/146	Kết hợp công tác	
----------------------	------	-------	----	--------	--	---	-----------	---------------------	------------------	--

**Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.**

**TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC**

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	<b>TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TOÀN CÔNG TY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC:</b>
<b>1</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 44</b>	1,383	189,712	1,977	
<b>2</b>	<b>DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 45</b>	0	74,130	0,160	
<b>3</b>	<b>LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 45 = (1) + (2)</b>	1,383	263,842	2,137	
<b>4</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 45</b>	1,627	253,843	4,284	
	<b>SO SÁNH (%) = (3)/(4)</b>	85,007	103,939	49,891	<b>181.995</b>

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2020

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Cty, Phòng An toàn (để biết);
- Các Điện lực, Đội QL VHCT (thực hiện);
- Lưu: Điều độ (H.01).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ PHÒNG**

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Bùi Thế Tài**

**Nguyễn Hữu Tiên**