

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN THỨ 46 NĂM 2020

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 09 tháng 11 năm 2020 đến chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09/11/20 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 230 đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T15A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T15A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Đào lỗ, trồng trụ BTLT 7,5m (xe Hino Ninh Phước)	Hạ áp trạm TẤN LỘC: Tại trụ TLộc/B01/B08X dự định	Phường Tấn Tài	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Ninh Phước)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/218 đến trụ 473TC/229 và từ trụ 473TC/224 đến trụ 473TC/224/16	Phường Tấn Tài	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp	Tuyến 471NH: Từ sau RES 471NH-7/142	Xã Xuân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	PRTC	Công ty XLD Hoàng Phát	Thi lắp phụ kiện, kéo mới nhánh dây và đấu nối vào đường dây trung áp	Tuyến 477TC: Tại trụ 477TC/166/A11/12	Phường Đài Sơn	Cắt FCO 477TC-7/166/A11	Đường Lê Duẩn: Từ số nhà 15 đến số nhà 53; hẻm số 20 - đường Thống Nhất - khu phố 3 - phường Đài Sơn	330

09/11/20 Thứ hai	7:30	17:00	PRTC	Công ty Xây Lắp Số 2	Cải tạo lưới điện hạ áp trạm HỘ DIÊM 3 (ĐTXD)	Tại trạm HỘ DIÊM 3 (trụ 471NH/150/06) và dọc lưới hạ áp	Xã Hộ Hải	- Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 3 - Cắt FCO 471NH-7/150	Một phần thôn: Gò Gũ, Hộ Diêm - xã Hộ Hải	403
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: BÌNH SƠN 7, VĂN SƠN 15, VĂN SƠN 7 và MỸ TƯỜNG 15	Phường Văn Hải; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	NP	Đội/NP	Di dời trụ BTLT 8,4m tại trụ VThuận 2/B01/A06/A02 (Hino)	Tại trụ VThuận 2/B01/A06/A02	Thị trấn Phước Dân	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino)	Từ trụ 472TC/41/32 đến trụ 478NP/476NP/95 và các nhánh rẽ	Thị trấn Phước Dân	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN)	Lưới hạ áp các trạm: VĂN LÂM 1, VĂN LÂM 3, VĂN LÂM 4, VĂN LÂM 5 và VĂN LÂM 6	Xã Phước Nam	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp trạm biến áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/70 và từ trụ 473NS/70 đến trụ 473NS/70/05	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến: 471NS, 472NS	Đọc theo trục chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 471NS/01 đến trụ 471NS/48, và từ trụ 472NS/148 đến trụ 473NS/70/78	Thị trấn Tân Sơn; các xã: Lương Sơn, Phước Hòa và Phước Bình	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp	Đường dây hạ áp trạm MA TRAI; đường dây trung áp: Từ trụ 476NH/271/91 đến trụ 476NH/271/91/69	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới		

10/11/20 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Các thiết bị phân đoạn, đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH	Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Đào lỗ trụ đôi BTLT 12m - ĐTXD	Tuyến 475TC: Tại trụ 475TC/241A dự định	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168/B01A đến trụ 473TC/168/B01A/06 và dọc lưới hạ áp trạm KINH DINH	Phường: Kinh Dinh, Tân Tài	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Nissan)	Dọc lưới hạ áp trạm: LƯƠNG CANG 3, LƯƠNG CANG 2	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:30	PRTC	Công ty Xây Lắp Số 2	Cải tạo lưới điện hạ áp trạm GÒ ĐÈN 5 (ĐTXD)	Tại trạm GÒ ĐÈN 5 (trụ 471NH/138/23/01) và dọc lưới hạ áp	Xã Tân Hải	Cắt FCO 471NH-7/138/23	Một phần thôn Gò Đền - xã Tân Hải	24
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: NHÀ NGHỈ YÊN NINH, XÃNG DẦU NINH CHỮ và MỸ PHONG 4	Phường Văn Hải; xã Thanh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/130A, 474TC/131, 474TC/131A và 474TC/131B (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới		

10/11/20 Thứ ba	7:30	12:00	TN	Công ty XLĐ Lộc Phát	Nâng cao dây trung hòa, thu hồi trụ trung áp cũ và đấu nối 02 TBA 1.250kVA vào trục chính tuyến 475NP	Từ trụ 475NP-477NP/18 đến trụ 475NP-477NP/19	Xã Phước Nam	- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Phước, DS 475NP-7/01 - Cắt: MC 477 trạm 110kV Ninh Phước, DS 477NP-7/01 - Cắt: LBS 477NP/318, DS 477NP-7/318	Các xã: Phước Diêm, Cà Ná và Phước Minh	6.986
	7:30	12:00	TN	Đội/TN	Thay kẹp Cu/Al bằng kẹp WR đầu nối dây trung hòa (xe Hino ĐLTN)	Tại các trụ: 477NP/195/12, 477NP/195/18, 477NP/195/21, 477NP/195/23, 477NP/195/24, 477NP/195/26, 477NP/195/28, 477NP/195/38, 477NP/195/44, 477NP/195/47, 477NP/195/48 và 477NP/195/50	Xã Phước Diêm	Cắt: REC 477NP/195/01, LTD 477NP-1/195/01	Kết hợp công tác	
	7:30	12:00	TN	Đội/TN	Lắp bổ sung chằng trụ trung áp	Tại trụ 477NP/195/46/A01	Xã Phước Diêm	Cắt: REC 477NP/195/01, LTD 477NP-1/195/01	Kết hợp công tác	
	8:00	17:00	TN	Công ty Nam Đô Group	Cải tạo đường dây hạ áp trạm PHƯỚC DIÊM 5 (Công trình ĐTXD - 2020)	Đường dây hạ áp trạm PHƯỚC DIÊM 5	Xã Cà Ná	Cắt FCO trạm PHƯỚC DIÊM 5	Một phần thôn: Lạc Sơn 1, Lạc Sơn 2 và Lạc Sơn 3 - xã Cà Ná	161
	13:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung áp tuyến 475NP (xe Hino ĐLTN)	Từ trụ 475NP-477NP/77 đến trụ 475NP-477NP/106	Xã Phước Minh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Thi công khắc phục lưới điện hạ áp và trụ dừng lưới hạ áp kém chất lượng trạm SÔNG PHA 1	Từ trụ SPha 1/A09/A01/B01/A04 đến trụ SPha 1/A09/A01/B01/A11	Xã Lâm Sơn	Tháo lèo hạ áp lưới trạm SÔNG PHA 1 tại trụ SPha 1/A09/A01/B01 hướng về trụ SPha 1/A09/A01/B1/A01	Một phần thôn Lâm Bình - xã Lâm Sơn	26
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 473NS	Đọc theo trục chính và các nhánh rẽ từ trụ 473NS/250 đến trụ 473NS/275	Xã: Phước Đại, Phước Chính	Không cắt điện lưới		

10/11/20 Thứ ba	7:00	11:30	TB	Đội/TB	Chuyển tải sau LBS 476NH/116 thuộc tuyến 476NH sang nhận điện tuyến 471NH (khép vòng kín)			Đóng: DS 476NH/471NH-1/121/79, LBS 476NH/471NH/121/79		
	7:30	11:00	TB	Đội/TB				Cắt: LBS 476NH/116, LTD 476NH-7/116		
	7:30	11:00	TB	Công ty XLD Lộc Phát	Kéo dây, đấu nối đường dây trung áp phát triển mới cấp điện cho Bà Huỳnh Thị Thu Vân tại trụ 476NH/100	Từ trụ 476NH/100 đến trụ 476NH/100/01 mới	Xã Lợi Hải	- Cắt: REC 476NH/54, LTD 476NH-7/54 - Kiểm tra LTD 476NH-7/116 đang mở	Một phần thôn Kiên Kiên - xã Lợi Hải; thôn Láng Me - xã Bắc Sơn	512
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao (Cầu Hino Điện lực)	Từ trụ 476NH/55 đến trụ 476NH/118	Xã: Bắc Sơn, Lợi Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 476NH/54		
11/11/20 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 22 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ T24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ T24A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Từ trụ 01/T24A đến trụ công lộ 171, 172 NĐMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng); - Từ trụ công lộ 171 NĐMT GeLex đến trụ công lộ 173 TBA 110kV Ninh Thuận 1 (khách hàng).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 473TC	Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tấn Tài	Không cắt điện lưới		
	7:30	11:30	PRTC	Đội/PRTC	Di dời đường dây hạ áp giải quyết kiến nghị hộ Nguyễn Khánh Băng (xe Nissan)	Hạ áp trạm TẤN LỘC: Từ trụ TLộc/B01/B06 đến trụ TLộc/B01/B08X dự định	Phường Tấn Tài	Cắt FCO trạm TẤN LỘC	Một phần khu phố: 4, 7 - phường Tấn Tài	468
	14:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Nâng cao dây nguội trung áp, đảm bảo khoảng cách an toàn giao chéo với dây thông tin Đường sắt (xe Nissan)	Tuyến 471TC: Tại trạm ĐỒ VINH 1 (trụ 471TC/53/06)	Phường Đô Vinh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm ĐỒ VINH 1 - Cắt F-ĐSắt 2	Một phần khu phố: 5, 6 - phường Đô Vinh	436

11/11/20 Thứ tư	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/31/68 đến trụ 476TC/31/110; dọc lưới hạ áp các trạm: GÒ ĐẾN 4, GÒ ĐẾN 1 và MỸ SƠN 4	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Công ty Xây Lắp Số 2	Di dời trạm biến áp GÒ THAO (SCTX)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/138/29/11 đến trụ 471NH/138/29/14	Xã Tân Hải	Cắt FCO 471NH-7/138/29	Thôn Gò Thao - xã Tân Hải	507
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: VĂN SƠN 15, VĂN SƠN 5, LÒ VỎI và VĨNH HÝ 2	Phường: Văn Hải, Mỹ Bình; xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/132, 474TC/133, 474TC/134 và 474TC/135 (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	- Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế.- Đo nhiệt độ mỗi nối đường dây và thiết bị phân đoạn trung thế.	Các tuyến: 471NP, 471NT1, 475NP và 477NP	Các xã: Phước Nam, Phước Diêm, Cà Ná, Phước Ninh và Phước Minh	Không cắt điện lưới		
	6:45	18:00	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau REC 475NS/65 thuộc tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			- Cắt LBS 475NS/476TC/169 - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169		
	7:00	17:45	NS	Đội/NS				Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-1/64		
	7:00	17:45	NS	Đội/NS	Chuyển tải sau LBS 477NS/39 thuộc tuyến 477NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 475NS/477NS-1/71, LBS 475NS/477NS/71		
7:15	17:30	NS	Đội/NS	Cắt: LBS 477NS/39, DS 477NS-7/40						

11/11/20 Thứ tư	7:15	17:30	NS	Công ty XLD Lộc Phát	Thi công tháp đà, kéo, dùng và đấu nối dây chống sét tuyến 477NS (ĐTXD)	Từ trụ 475NS- 477NS/07 đến trụ 475NS-477NS/39	Thị trấn Tân Sơn	- Cất: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến DS 477NS-1/11 - Cất REC 477NS/11 - Cất DS 477NS-7/01 - Kiểm tra DS 473NS/475NS-1/06, DS 471NS/477NS-1/06, DS 475NS-1/64 và DS 477NS-7/40: Đang mở	Một phần khu phố 8; khu phố 4 - thị trấn Tân Sơn; một phần thôn La Vang; thôn Thạch Hà - xã Quảng Sơn	1.954
	7:15	16:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 471NS (ĐTXD)	Từ trụ 475NS- 477NS/07 đến trụ 475NS-477NS/20	Thị trấn Tân Sơn	- Cất: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến DS 477NS-1/11 - Cất REC 477NS/11 - Cất DS 477NS-7/01 - Kiểm tra DS 473NS/475NS-1/06, DS 471NS/477NS-1/06, DS 475NS-1/64 và DS 477NS-7/40: Đang mở	Kết hợp công tác	
	7:15	17:30	NS	Đội/NS	Thay FCO trạm biến áp và FCO đầu nhánh rẽ vào trạm biến áp (SCL)	Tại trụ trạm NINH BÌNH 4, trụ 475NS- 477NS/14 và trụ 475NS-477NS/20	Thị trấn Tân Sơn	- Cất: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến DS 477NS-1/11 - Cất REC 477NS/11 - Cất DS 477NS-7/01 - Kiểm tra DS 473NS/475NS-1/06, DS 471NS/477NS-1/06, DS 475NS-1/64 và DS 477NS-7/40: Đang mở	Kết hợp công tác	

11/11/20 Thứ tư	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 475NS, 477NS (SCL)	Từ trụ 475NS-477NS/20 đến trụ 475NS-477NS/28	Thị trấn Tân Sơn; xã Quảng Sơn	- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Sơn, DS 475NS-7/01 - Sa thải phụ tải từ DS 477NS-7/01 đến DS 477NS-1/11 - Cắt REC 477NS/11 - Cắt DS 477NS-7/01 - Kiểm tra DS 473NS/475NS-1/06, DS 471NS/477NS-1/06, DS 475NS-1/64 và DS 477NS-7/40: Đang mở	Kết hợp công tác	
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Nhỏ và thu hồi trụ (Cầu Hino Điện lực)	Tại trụ: 476NH/142/16, LMe/A01/D08	Xã: Lợi Hải, Bắc Sơn	Không cắt điện lưới		
12/11/20 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)		- Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ T87; - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ T89; - Đường dây 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ T87; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 172 Phước Ninh: Từ trụ T89 đến trụ T103; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ T103 đến trụ T113A; - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim: Từ trụ T113A đến trụ T124; - Đường dây 110kV 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ T124 đến trụ 164.	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhon Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Nissan)	Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/04 đến trụ 476TC/31; hạ áp các trạm: NHƠN HỘI 1, NHƠN HỘI 2, NHƠN HỘI 3, ĐẮC NHƠN 3 và ĐẮC NHƠN 6	Xã Nhon Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty)	Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/80 đến trụ 473TC/110	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		

12/11/20 Thứ năm	7:30	17:30	PRTC	Công ty Xây Lắp Số 2	Cải tạo lưới điện hạ áp trạm HỘ DIÊM 9 (ĐT XD)	Tại trạm HỘ DIÊM 9 (trụ 471NH/153/04/09) và dọc lưới hạ áp	Xã Hộ Hải	Cắt FCO và tháo hotline trạm HỘ DIÊM 9	Một phần thôn Hộ Diêm - xã Hộ Hải	136
	5:30	17:40	NH	Đội/NH	Chuyển tải sau REC 472NH/70/03 thuộc tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 473NH (khép vòng kín)			- Cắt: LBS 473NH/188/66, ATM trạm TÔM HẠNH - Đóng: DS 473NH/472NH-7/ 188/68, LBS 473NH/188/66, ATM trạm TÔM HẠNH	Khách hàng Lê Quang Tùng (trạm TÔM HẠNH) mất điện 2 lần: + Lần 1: Từ 5 giờ 30 đến 6 giờ. + Lần 2: Từ 17 giờ 30 đến 18 giờ.	1
	5:45	17:30	NH	Đội/NH				Cắt: REC 472NH/70/03, DS 472NH-2/70/03		
	5:30	17:40	NP	Đội/NP	Chuyển tải sau REC 472TC/196 thuộc tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)			Đóng: DS 473NT1- 1/226A, LBS 473NT1/227		
	5:45	17:30	NP	Đội/NP				Cắt: REC 472TC/196, DS 472TC-2/196		
	5:45	17:30	PRTC	Đội/ PRTC	Chuyển tải sau REC 473TC/147 thuộc tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)			Đóng: LTD 473TC- 7/168/B01, LBS 473TC/168/B01		
	6:00	17:20	PRTC	Đội/ PRTC				Cắt: REC 473TC/147, LTD 473TC-7/147		
	6:00	17:20	PRTC	Đội/ PRTC	Chuyển tải sau REC 474NH/127A thuộc tuyến 474NH sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)			Đóng: LTD 473TC/474NH-1/229, LBS 473TC/474NH/229		
	6:15	17:10	NH	Đội/NH				Cắt: REC 474NH/127A, LTD 474NH-7/128		
	6:15	17:10	NH	Đội/NH	Chuyển tải sau LBS 472NH/164/B01 thuộc tuyến 472NH sang nhận điện tuyến 476NP (khép vòng kín)			Đóng: LTD 474NH-7/ 164/B67, LBS 474NH/164/B66		
	6:30	17:00	NH	Đội/NH				Cắt: LBS 472NH/164/B01, LTD 474NH-7/164/B01		
	6:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Chuyển phần phụ tải sau LBS 477TC/166/B01 thuộc tuyến 477TC sang nhận điện tuyến 475TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 477TC/475TC- 1/166/B01/18, LBS 477TC/475TC/166/B01/18		
6:45	16:50	PRTC	Đội/ PRTC	Cắt: LBS 477TC/166/B01, DS 477TC-1/166						

12/11/20 Thứ năm	6:45	16:50	PRTC	Đội/ PRTC	Chuyển tải tuyến 474NH (trừ phụ tải sau REC 474NH/127A) sang nhận điện tuyến 477TC (khép vòng kín)			Đóng: LTD 472NH/477TC-1/196, LBS 472NH/477TC/196		
	7:00	16:40	NH	Đội/NH				Cắt: MC 474 trạm 110kV Ninh Hải, LTD 474NH- 7/02A		
	7:00	16:40	NH	Đội/NH	Chuyển tải sau REC 472NH/55 thuộc tuyến 472NH (trừ phụ tải sau LBS 474NH/164/B01, REC 472NH/70/03) sang nhận điện tuyến 477TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 474NH/472NH- 2/189/12, LBS 474NH/472NH/189/12		
	7:15	16:30	NH	Đội/NH				Cắt: REC 472NH/55, LTD 472NH-2/55		
	7:30	16:30	NH	Công ty XLĐ Lộc Phát	Thay dây dẫn trung áp tuyến 472NH từ trụ 472NH- 474NH/38 đến trụ 472NH/38/03	Từ trụ 472NH- 474NH/38 đến trụ 472NH/38/03	Xã Tri Hải	- Kiểm tra LTD 474NH- 7/02A, LTD 472NH-2/55: Đang mở - Sa thải tải từ LTD 474NH-7/02A đến DS 474NH-7/123 - Cắt DS 474NH-7/123 - Cắt MC 472 trạm 110kV Ninh Hải, LTD 472NH- 7/02A	Một phần thôn Tri Thủy 2 - xã Tri Hải	98
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TRUNG TÂM 6, TRUNG TÂM 7, TRUNG TÂM 8, TRUNG TÂM 9 và THÁI AN 1	Phường Mỹ Bình; xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thi công đào móng và đúc móng bê tông (SCL 2020)	Tại các trụ: 474TC/135, 474TC/135A, 474TC/136 và 474TC/136A (dự định)	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	- Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mối nối đường dây và thiết bị phân đoạn trung thế.	Các tuyến: 473NT1, 477NT1, 471NT1 và 478NP	Các xã: Phước Dinh, Phước Hà và Nhị Hà	Không cắt điện lưới		

12/11/20 Thứ năm	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS	Từ trụ 473NS/70/356 đến trụ 473NS/70/400	Xã Phước Bình	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 472NS	Đọc theo trực chính và các nhánh rẽ: Từ trụ 472NS/01 đến trụ 472NS/49 và từ trụ 473NS/70/78 đến trụ 473NS/70/113	Thị trấn Tân Sơn; xã: Phước Hòa, Phước Bình	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Hino Điện lực)	Đường dây hạ áp các trạm: XÓM BẮNG, XÓM BẮNG 2 và XÓM BẮNG 3; đường dây trung áp: Từ trụ 478NH/23/29 đến trụ 478NH/23/56 và từ trụ 478NH/23/28 đến trụ 478NH/28/28	Xã Bắc Sơn	Không cắt điện lưới		
13/11/20 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 21; - Từ trụ T167 đến trụ 04 nhánh rẽ 2 mạch NĐMT Mỹ Sơn; - Đường dây 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (khách hàng): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Phước Hữu; - Đường dây 110kV 171 Hậu Sanh - 171 Phước Hữu Điện lực 1 (khách hàng): Từ trụ công lộ 171 trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Phước Hữu Điện Lực 1; - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu - 131 Ninh Phước 6.2 (khách hàng): Từ trụ công lộ 172 TBA 110kV Phước Hữu đến trụ công lộ 131 TBA 110kV Ninh Phước 6.2. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Xã: Phước Trung, Phước Kháng	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 477TC: Từ sau RES 477TC-7/166/A01	Phường Đài Sơn; xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		

13/11/20 Thứ sáu	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe: Nissan + Tải)	Đọc lưới hạ áp trạm: ĐẠO LONG 2, ĐẠO LONG 3	Phường Tấn Tài	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TÂN AN 4, TÂN AN 5 và TÂN AN 6	Xã Tri Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/179/01 đến trụ 473NH/179/60	Xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Thay phụ kiện đường dây trung áp tuyến 474TC: - 65 bộ cách điện đứng Porcelain 36kV + ty D20. - 05 bộ cách điện đỉnh Porcelain 36kV + ty D20. - 26 bộ cách điện treo 24kV (loại polymer, lem 3U). - 08 bộ phụ kiện chằng xuống trụ BTLT 12m. - 35 bộ Uclevis + sứ ống chỉ. - 22 bộ bulon bộ đà sắt 2,0m - 3 ốp (đơn - 2/3). - 70 mũ chụp sứ đơn. (SCL 2020)	Từ trụ 474TC/144 đến trụ 474TC/168 và từ trụ 474TC/168/A01 đến trụ 474TC/168/A05	Xã Phước Vinh	Cắt: REC 474TC/144, LTD 474TC-2/144	Thôn Bảo Vinh - xã Phước Vinh	520
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 471NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau LBF 471NP-7/32 và lưới hạ áp trạm HIẾU THIỆN	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới		
	7:35	12:00	NS	Công ty XLĐ Thanh Bình	Thi công dựng trụ xen, lắp đà, dùng dây và lắp LBFCO đầu nhánh lưới điện mới xây dựng vào lưới điện hiện hữu tuyến 473NS (dịch vụ)	Tại giữa khoảng trụ 473NS/76 - 473NS/76A	Xã Phước Tiên	- Cắt LBF 473NS-7/12 - Kiểm tra DS 472NS/473NS-1/149/19	Một phần khu phố 8; khu phố 5 - thị trấn Tân Sơn	572

13/11/20 Thứ sáu	7:30	12:00	NS	Công ty XLĐ Hữu Nhơn	Thi công dựng trụ xen, lắp đà, dùng dây và lắp LBFCO đầu nhánh lưới điện mới xây dựng vào lưới điện hiện hữu tuyến 473NS (dịch vụ)	Tại giữa khoảng trụ 473NS141 - 473NS/142	Xã Phước Tiên	Cắt: REC 473NS/77, DS 473NS-1/77	Huyện Bắc Ái (trừ các xã: Phước Trung, Phước Hòa và Phước Bình)	3.124
	8:00	11:30	NS	Đội/NS	Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn: REC 473NS/186, DS 473NS-1/186	Tại trụ 473NS/186	Xã Phước Thắng	Cắt: REC 473NS/77, DS 473NS-1/77	Kết hợp công tác	
	7:30	12:00	NS	Công ty XLĐ Ngọc Bích	Thi công lắp đà và đấu nối lưới điện mới xây dựng vào lưới điện trung áp tuyến 473NS (dịch vụ)	Tại trụ 473NS/218	Xã Phước Đại	Cắt: REC 473NS/77, DS 473NS-1/77	Kết hợp công tác	
	7:30	11:30	NS	Đội/NS	- Vệ sinh bảo trì thiết bị phân đoạn. - Thay thiết bị phân đoạn điện tử tại RES 473NS-7/247 bằng LBFCO.	Tại trụ: 473NS/268, 473NS/247	Xã Phước Đại	Cắt: REC 473NS/77, DS 473NS-1/77	Kết hợp công tác	
	8:00	11:30	NS	Đội/NS	Thi công lắp máng bọc dây dẫn trung áp tuyến 473NS (ĐTXD)	Từ trụ 473NS/247/02 đến trụ 473NS/247/15	Xã Phước Đại	Cắt RES 473NS-7/247	Kết hợp công tác	
	9:30	18:00	NS	Công ty XLĐ Hữu Nhơn	Di dời lưới điện trung áp nhánh rẽ tuyến 473NS tại sân khách hàng (DVKH)	Từ trụ 473NS/30A/13 đến trụ 473NS/30A/15	Thị trấn Tân Sơn	Cắt LBF 473NS-7/30A/06	Khách hàng: Công ty Thành Đạt, Công ty TNHH Đức An	2
	13:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS	Từ trụ 473NS/250/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Phước Chính	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: ĐẦU SUỐI 3, ĐỘNG THÔNG 1 và ĐỘNG THÔNG 2	Xã Phước Chiến	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: LÁNG ME, LÁNG ME 3, LÁNG ME 4, BẮC SƠN 1 và BÌNH NGHĨA 2	Xã Bắc Sơn	Không cắt điện lưới		

14/11/20 Thứ bảy	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Kiểm tra lưới điện trung áp tuyến 471NS, 473NS	Từ trụ 471NS/48 đến trụ 471NS/84 và từ trụ 473NS/130 đến trụ 473NS/230	Thị trấn Tân Sơn; xã: Lương Sơn, Phước Thắng	Không cắt điện lưới		
15/11/20 Chủ nhật	7:30	11:30	PRTC	Đội/ PRTC	Trồng trụ đôi BTLT 12m, lắp thiết bị dự định lắp mới bộ LBS trung áp - ĐTXD (xe Hino)	Tuyến 475TC: Tại trụ 475TC/241A dự định	Xã Thành Hải	- Cắt: REC 475TC/220, DS 475TC-1/220 - Kiểm tra DS 475TC/471TC-1/243 đang mở	Một phần thôn: Cà Đú, Đá Bắn - xã Hộ Hải	384

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TOÀN CÔNG TY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC: 182.187
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 45	1,200	195,820	2,009	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 46	0	30,903	0,091	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 46 = (1) + (2)	1,200	226,723	2,101	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 46	1,663	259,484	4,379	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	72,173	87,375	47,971	

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Nơi nhận:

- Văn phòng Cty, Phòng An toàn (để biết);
- Các Điện lực, Đội QLVHCT (thực hiện);
- Lưu: Điều độ (H.01).

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Vĩnh Tân

Nguyễn Hữu Tiên