

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN THÁNG 03 NĂM 2021

| Ngày | Thời gian | | Đơn vị quản lý vận hành | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số lượng KH mất điện | | |
|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------------|---|--|-------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| | Bắt đầu | Kết thúc | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 01/03/2021 Thứ hai | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | - Đường dây 110kV 173 Đa Nhim - 171 Hạ Sông Pha: Từ trụ công lộ 173 NMTĐ Đa Nhim đến trụ T09A; - Đường dây 110kV 172 Hạ Sông Pha - 172 Ninh Sơn: Từ trụ T09 đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Sơn; - Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 18. | | Không cắt điện lưới | | | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | - Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ môi nối. | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 473TC | | Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà, Mỹ Hương, Kinh Dinh và Tân Tài | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe rô) | Tuyến 475TC: Từ sau LBF 475TC-7/39/A04; hạ áp trạm: ĐỘC LẬP 5, ĐỘC LẬP 6 | | Phường Đô Vinh | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) | Dọc đường dây hạ áp trạm: PHƯỚC ĐỨC 6, LỄ ĐẠI HÀNH 2 | | Phường Phước Mỹ | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: BÌNH SƠN, BÌNH SƠN 3, THÁI AN 1 và THÁI AN 2 | | Phường Mỹ Bình; xã Vĩnh Hải | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý | | | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino) | Từ trụ 473NT1/192 đến trụ 473NT1/255 | | Xã An Hải | | Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192 | |
| | 8:00 | 22:00 | NP | Đội/NP | Đo phụ tải trung áp | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Cân phụ tải hạ áp | Dọc lưới hạ áp trạm: PHƯỚC DÂN 1, PHƯỚC DÂN 2 | | Thị trấn Phước Dân | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 475NP, 477NP | Lưới hạ áp các trạm: LẠC TIẾN 1, LẠC TIẾN 2 và LẠC TIẾN 4; đường dây trung áp: Từ trụ 475NP-477NP/145 đến trụ 475NP-477NP/180 | | Xã Phước Minh | | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 01/03/2021 Thứ hai | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 475NS | Từ trụ 475NS/114 đến trụ 475NS/114/02, từ trụ 475NS/123 đến trụ 475NS/155 | Xã: Quảng Sơn, Mỹ Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn lại số trụ lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện trạm TÂN LẬP 4 | Xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:30 | TB | Đội/TB | Lắp đặt tụ bù hạ áp | Tại các trụ: BRâu 1/A11, BRâu 3/A01/A15, BRâu 7/B14, BRâu 8/B08, AĐạt 14/B02/A07, LMe 4/A05 và LMe 5/A07 | Xã Lợi Hải | Không cắt điện lưới | |
| 02/03/2021 Thứ ba | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 19 đến trụ 122 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC | Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp (xe rô) | Đọc đường dây hạ áp trạm: CÔNG AN 2, PHƯỚC MỸ 1 | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty) | Tuyến 477TC: Từ sau LBS 477TC/166/B07/02 | Phường Thanh Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: BÌNH SƠN, BÌNH SƠN 3, THÁI AN 1 và THÁI AN 2 | Phường Mỹ Bình; xã Vĩnh Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino) | - Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20. - Từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08 và từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10. - Từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG. - Từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04. | Xã An Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192 | |
| | 8:00 | 22:00 | NP | Đội/NP | Đo phụ tải trung áp | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Cân phụ tải hạ áp | Đọc lưới hạ áp trạm: THÀNH TÍN, TỪ TÂM 1 | Xã Phước Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp | Tuyến 475NP, 477NP: Từ trụ 475NP-477NP/200 đến trụ 477NP/318 | Xã Cà Ná | Không cắt điện lưới | |
| 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 7 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 7 | 79 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|----------------|------------------------|--|---|---|---------------------------|-----|
| 02/03/2021 Thứ ba | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 5 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 5 | 36 |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung áp tuyến 477NS | Từ trụ 477NS/283 đến hết tuyến | Xã Ma Nới | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn nền số trụ lưới điện hạ áp trạm SÔNG PHA 1 (SCTX) | Từ trụ Spha 1/A09/A01/B01/A01 đến hết nhánh rẽ | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn lại số trụ lưới điện hạ áp (SCL) | Lưới điện các trạm: PHƯỚC BÌNH 7, PHƯỚC BÌNH 8 và PHƯỚC BÌNH 11 | Xã Phước Bình | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Lắp đặt tụ bù hạ áp | Tại các trụ: BNghĩa 3/C05/A07, BNghĩa/B11, XBăng/C05/A01/A03, MNhơn 3/B16 và BTháp 6/B17/A03 | Xã: Bắc Sơn, Bắc Phong | Không cắt điện lưới | |
| 03/03/2021 Thứ tư | 7:00 | 17:00 | Đội QL VH LDCT | Tổ QL VH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | <ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ T163A; - Đường dây 110kV 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ T163A đến trụ T167; - Từ trụ T167 đến trụ T04 nhánh rẽ 2 mạch vào NMĐNT Mỹ Sơn (khách hàng); - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ T167 đến trụ 179; - Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 123 đến trụ T136; - Từ trụ T163A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT CMX và từ trụ T136A đến trụ công lộ 173, 174 NMĐMT CMX (khách hàng). | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC | Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino Công ty) | Đọc đường dây hạ áp trạm: ĐỒ VINH 3, ĐỒ VINH 5 | Phường Đô Vinh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm: VĂN SON 6, VĂN SON 9 | Phường Mỹ Bình | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 17:00 | NH | Đội/NH | Di dời lưới điện hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 2 (DVKH) | Từ trụ KNhơn 2/B09 đến trụ KNhơn 2/B10 | Xã Nhơn Hải | Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 2 | 162 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|--|---|--|---|-----|
| 03/03/2021 Thứ tư | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino) | - Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11 và từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19. - Từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15. - Từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI. | Xã An Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192 | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino PCNT) | Từ trụ 474TC/103 đến trụ 474TC/103/54 và các nhánh rẽ | Xã: Phước Vinh, Phước Thái | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 4 | Xã Nhị Hà | Cắt: FCO trạm NHỊ HÀ 4 | 52 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 1 | Xã Nhị Hà | Cắt: FCO trạm NHỊ HÀ 1 | 220 |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | - Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mỗi nối đường dây trung hạ áp. | Các tuyến: 475NP, 477NP, 476NP, 478NP và 471NT1 | Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná | Không cắt điện lưới | |
| | 7:50 | 12:00 | NS | Đội/NS | Thay ống nhựa bảo vệ cáp xuất, thay FCO, thay LA và thử nghiệm máy biến áp định kỳ trạm biến áp định kỳ (SCTX) | Tại trụ trạm HA LÁ HẠ 2 | Xã Phước Thắng | Cắt FCO và tháo kẹp hotline trạm HA LÁ HẠ 2 | 124 |
| | 13:45 | 17:30 | NS | Đội/NS | Thay ống nhựa bảo vệ cáp xuất, thay FCO, thay LA và thử nghiệm máy biến áp định kỳ trạm biến áp định kỳ (SCTX) | Tại trụ trạm HA LÁ HẠ 3 | Xã Phước Thắng | Cắt FCO và tháo kẹp hotline trạm HA LÁ HẠ 3 | 91 |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm: HA LÁ HẠ 2, HA LÁ HẠ 3 | Xã Phước Thắng | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Lắp đặt tụ bù hạ áp | Tại các trụ: ĐSuôi 2/B10/A08, MTrại/B03/A04, SVang 2/B02/A06 và HKiết 4/B03 | Xã: Phước Chiến, Công Hải | Không cắt điện lưới | |
| 04/03/2021 Thứ năm | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 180 đến trụ 239; - Từ trụ T05 đến NMĐMT Mỹ Sơn; - Từ trụ công lộ 174 NMĐMT Mỹ Sơn đến trụ công lộ 171 NMĐNT Mỹ Sơn 2. | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH | Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------------|--|---|--|------------------------|-----|
| 04/03/2021 Thứ năm | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty) | Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/04 đến trụ 476TC/31/01 | Xã Nhơn Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 477TC: Từ sau REC 477TC-7/166/A01 | Phường Đài Sơn; xã Thành Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: LỒ VÔI, VĂN SƠN 15, VĂN SƠN 4, KHÁNH NHƠN 3 và KHÁNH NHƠN 7 | Phường: Mỹ Bình, Văn Sơn; xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 476NP/96 đến trụ 476NP/150 và các nhánh rẽ | Thị trấn Phước Dân | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2020 - đợt 1 | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 6 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 6 | 97 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 2 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 2 | 250 |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | - Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mối nối đường dây trung hạ áp. | Các tuyến: 475NP, 477NP, 476NP, 478NP và 471NT1 | Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 12:00 | NS | Đội/NS | Lắp máng bọc dây dẫn và phát quang lưới điện trung áp nhánh rẽ tuyến 475NS (SCL) | Từ trụ 475NS/121/04 đến trạm TÂN MỸ và đến trụ 475NS/121/04/12 | Xã Mỹ Sơn | Cắt LBF 475NS-7/121/01 | 222 |
| | 13:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung áp tuyến 475NS | Từ trụ 475NS/121/10 đến hết nhánh rẽ | Xã Mỹ Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Son số trụ lưới điện hạ áp trạm SÔNG PHA 1 (SCTX) | Từ trụ SPha 1/A09/A01/B01/A01 đến hết nhánh rẽ | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: LẮNG ME, LẮNG ME 3, LẮNG ME 4, BẮC SƠN 1 và BÌNH NGHĨA 2 | Xã Bắc Sơn | Không cắt điện lưới | | |
| 05/03/2021 Thứ sáu | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ T136 đến trụ 229 | | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|--------------|--|--|---|--|---------|
| 05/03/2021 Thứ sáu | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC | Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty) | Tuyến 476TC: Từ sau REC 476TC/31/63 | Xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) | Hạ áp các trạm: MỸ ĐỨC, PHƯỚC ĐỨC 4 và PI NĂNG TẮC R1 | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH NHƠN 4, TRI THỦY 10, MỸ TUỜNG 8 và MỸ TUỜNG 1 | Xã: Tri Hải, Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 472TC/195/B01 đến trụ 472TC/195/B28 và các nhánh rẽ | Xã Phước Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2020 - đợt 1 | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN) | Nhánh rẽ sau LBF 471NP-7/290/01 | Xã Phước Hà | Không cắt điện lưới | |
| | 7:50 | 12:00 | NS | Đội/NS | Lắp máng bọc dây dẫn trung áp nhánh rẽ tuyến 471NS (SCL) | Từ trụ 471NS/167/A04 đến trụ 471NS/167/A12 và từ trụ 471NS/167/A20 đến trụ 471NS/167/A24 | Xã Lâm Sơn | Cắt LBF 471NS-7/167/A01 | 376 |
| | 7:50 | 12:00 | NS | Đội/NS | Thay ống nhựa bảo vệ cáp xuất, thay FCO, thay LA và thử nghiệm máy biến áp định kỳ trạm biến áp định kỳ (SCTX) | Tại trụ trạm THÔN GÒN | Xã Lâm Sơn | - Cắt LBF 471NS-7/167/A01 - Cắt FCO trạm THÔN GÒN | Kết hợp |
| | 13:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS | Từ trụ 471NS/167/A04 đến trụ 471NS/167/A12, từ trụ 471NS/167/A22 đến trụ 471NS/167/A24; lưới hạ áp trạm: XÓM CUI, THÔN GÒN | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây trung hạ áp | Đường dây hạ áp trạm: BA THÁP, BA THÁP 3; đường dây trung áp: Từ trụ 476NH/121/02 đến trụ 476NH/121/75 | Xã Bắc Phong | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| 08/03/2021 Thứ hai | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | - Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 230 đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm đến trụ T15A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T15A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải. | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH | Phường Đô Vinh; xã: Thành Hải, Xuân Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 477TC: Từ sau REC 477TC/148 | Các phường: Phú Hà, Thanh Sơn và Đài Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung áp | Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/200 đến trụ 475TC/222 | Xã Thành Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung áp | Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/210 đến trụ 473TC/223 | Phường Tấn Tài | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm: MỸ TUỜNG 12, MỸ TUỜNG 13 | Xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang đường dây trung áp | Tuyến 473NH | Xã: Tri Hải, Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Lắp phụ kiện và thi công hệ thống nối đất LBS 474TC/56A (dự định) - (ĐTXD 2020) | Tại trụ 474TC/56A | Xã Phước Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 471NP (xe Hino ĐLTN) | Nhánh rẽ sau LBF 471NP-7/23 | Xã Phước Ninh | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS, 472NS | Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG MỸ 8, SÔNG MỸ 16 và SÔNG MỸ 17; đường dây trung áp: Từ trụ 471NS/23/02 đến trụ 471NS/23/07 | Thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX) | Từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/130 | Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện trạm: SUỐI RUA 2, SUỐI RUA 4 | Xã Phước Tiến | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH | Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH | Huyện Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|---------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|----|
| 09/03/2021 Thứ ba | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao. (xe Hino) | Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/248 đến trụ 475TC/248/20, từ trụ 475TC/239 đến trụ 475TC/239/25A và từ trụ 475TC/239/01 đến trụ 475TC/239/01/15 | Xã: Thành Hải, Hộ Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 475TC/220 | |
| | 7:30 | 11:30 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp trạm CÔNG AN 2 | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 13:45 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc các tuyến: 471TC, 475TC và 473TC | Các phường: Đô Vinh, Mỹ Hương và Tấn Tài; xã: Thành Hải, Xuân Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện, đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ PHONG, MỸ TÂN và ĐÔNG HẢI 1 | Xã Thanh Hải; phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Thi công hệ thống nối đất LBS 474TC/56A (dự định) - (ĐT XD 2020) | Tại trụ 474TC/56A | Xã Phước Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 478NP/93 đến trụ 478NP/145 và các nhánh rẽ | Thị trấn Phước Dân | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATED hạ áp tuyến 475NP (xe Hino ĐLTN) | Lưới hạ áp các trạm: LẠC TIẾN 3, LẠC TIẾN 4 và LẠC TIẾN 5 | Xã Phước Minh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 9 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 9 | 51 |
| | 13:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm TỰ DỪNG BƠM 7 | Xã Phước Minh | Cắt FCO trạm TỰ DỪNG BƠM 7 | 1 |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS | Lưới điện các trạm: LA VANG 2, LA VANG 3 và LA VANG 4 | Xã Quảng Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp trạm LƯƠNG SƠN 1 | Xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|--|---|---|----------------------------|---|
| 09/03/2021 Thứ ba | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn lại số trụ lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện trạm: SUỐI RUA 2, SUỐI RUA 4 | Xã Phước Tiên | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX) | Từ trụ 473NS/131 đến trụ 473NS/247 | Các xã: Phước Tiên, Phước Thắng và Phước Đại | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH | Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH | Huyện Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | |
| 10/03/2021 Thứ tư | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | <ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 47A(120) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ T24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ T24A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Từ trụ 01/T24A đến trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng); - Từ trụ công lộ 171 NMĐMT Hồ Núi Một 1 đến trụ công lộ 173 NMĐMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng) - Từ trụ công lộ 171 NMĐMT Gelex đến trụ công lộ 173 TBA 110kV Ninh Thuận 1 (khách hàng). | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 477TC: Từ sau LBS 477TC/166/B01 | Phường Thanh Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp | Tuyến 475TC: Từ sau LBF 475TC-7/15; hạ áp trạm LÂM ĐẶC SẢN | Phường: Đô Vinh, Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 13:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp trạm: NHƠN HỘI 4, NHƠN HỘI 2 | Phường Đô Vinh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC | Các phường: Đô Vinh, Đài Sơn và Tấn Tài; xã Thành Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: XÓM CÒN 1, XÓM NẠI 1, TRƯỜNG TRUNG CẤP Y, THÁI AN 1 và THÁI AN 2 | Thị trấn Khánh Hải; xã Vĩnh Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Lắp phụ kiện và thi công hệ thống nối đất REC 474TC/103/01A (dự định) - (ĐT XD 2020) | Tại trụ 474TC/103/01A | Xã Phước Vinh | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm TỰ DỪNG BƠM 8 | Xã Phước Minh | Cắt FCO trạm TỰ DỪNG BƠM 8 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---|-----|
| 10/03/2021 Thứ tư | 13:30 | 17:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm BOM QUẢN THỂ 8 | Xã Phước Minh | Cắt BOM QUẢN THỂ 8 | 1 |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 471NT1/122 đến trụ 471NT1/146 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 REC 471NT1/38 | |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 473NT1/37/A01 đến trụ 473NT1/37/A43 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 REC 471NT1/37 | |
| | 8:05 | 14:00 | NS | Đội/NS | Thay ống nhựa bảo vệ cáp xuất, thay FCO, thay LA và thử nghiệm máy biến áp định kỳ trạm biến áp định kỳ (SCTX) | Tại trụ trạm MA NỐI 2 | Xã Ma Nới | Cắt FCO và tháo kẹp hotline trạm MA NỐI 2 | 142 |
| | 8:05 | 14:00 | NS | Đội/NS | Chỉnh trụ đỡ lưới hạ áp trạm MA NỐI 2 nghiêng (SCTX) | Tại trụ MNới 2/A11 | Xã Ma Nới | Không cắt điện lưới | |
| | 14:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS | Từ trụ 477NS/266/01 đến trụ 477NS/266/12 | Xã Ma Nới | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Son lại số trụ lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp trạm LƯƠNG SON 1 | Xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Thống kê khách hàng theo thứ tự từng pha và đề xuất vật tư để cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm: NÚI RÂY 1, NINH BÌNH 5 | Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Chính | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Kiểm tra đo nhiệt độ mỗi nối, đo tải trung áp và các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH | Đường dây trung áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH | Huyện Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | |
| 11/03/2021 Thứ năm | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | - Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 240M đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 01NR; - Đường dây 110kV 171 SP Infra 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 12A(84)/T24 đến trụ 47(119). | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino) | Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/97 đến trụ 471NH/137 | Xã Tân Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 471NH/96 | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino) | Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/126 đến trụ 471TC/150 | Xã Xuân Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 471TC/80 | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp các trạm: ĐẮC NHƠN 1, ĐẮC NHƠN 10, ĐẮC NHƠN 9 và LƯƠNG CANG 7 | Xã Nhơn Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 18:00 | NH | Công ty 19 Tháng 05 | Đấu nối cáp ngầm trung áp cấp điện trạm biến áp 3 pha 320kVA cấp điện trường THCS Lê Quý Đôn (ĐT XD 2021) | Tại tủ RMU 474NH/216/02 | Phường Mỹ Bình | Cắt: LBS 472NH/216, FCO 472NH-7/216 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|---|--|--|------------------------------------|--|---------|
| 11/03/2021 Thứ năm | 7:00 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ PHONG 5, LÊ THÀNH GẦN, NINH CHỮ 2, NINH CHỮ 3 và NINH CHỮ 4 | Xã Thanh Hải; thị trấn Khánh Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Thi công hệ thống nối đất REC 474TC/103/01A (dự định) - (ĐT XD 2020) | Tại trụ 474TC/103/01A | Xã Phước Vinh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 474TC/65 đến trụ 474TC/105 và các nhánh rẽ | Xã: Phước Sơn, Phước Vinh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/72 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 tại MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 3 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 3 | 120 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NHỊ HÀ 8 | Xã Nhị Hà | Cắt FCO trạm NHỊ HÀ 8 | 94 |
| | 8:15 | 14:00 | NS | Đội/NS | Thay sứ đứng trung áp bê tuyến 477NS (SCTX) | Tại trụ: 477NS/284, 477NS/362 | Xã Ma Nởi | Cắt LBF 477NS/282 | 83 |
| | 8:15 | 14:00 | NS | Đội/NS | Căng lại dây nguội trung áp bị chùng tuyến 477NS (SCTX) | Tại khoảng trụ 477NS/356 - 477NS/357 | Xã Ma Nởi | Cắt LBF 477NS/282 | Kết hợp |
| | 8:15 | 11:30 | NS | Đội/NS | Khắc phục dây chằng và tiếp địa trung áp hồng tuyến 477NS (SCTX) | Tại trụ: 477NS/375, 477NS/305 | Xã Ma Nởi | Không cắt điện lưới | |
| | 8:15 | 11:30 | NS | Đội/NS | Bổ sung tiếp địa lắp lại lưới điện hạ áp trạm TÀ NỎI 1, TÀ NỎI 2 (SCTX) | Tại trụ: 477NS/379, TNôi 2/B03 | Xã Ma Nởi | Không cắt điện lưới | |
| | 13:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung áp tuyến 477NS | Từ trụ 477NS/287 đến trụ 477NS/382 | Xã Ma Nởi | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 477NS (SCTX) | Từ trụ 477NS/282 đến hết tuyến | Xã Ma Nởi | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 18:00 | TB | Đội/TB | Thay LBS 476NH/274 bằng recloser tại trụ 476NH/274 (ĐT XD - xe cầu Hino Điện lực) | Tại trụ 476NH/274 | Xã Công Hải | Cắt: REC 476NH/193, DS 476NH-2/193 | 3.003 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 12/03/2021 Thứ sáu | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | <ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ 65(12A); - Đường dây 110kV 171 SP Infra 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 01NR đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 177 Hậu Sanh - 172 Ninh Phước: Từ trụ 56(12A) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 176 Hậu Sanh - 171 Ninh Phước: Từ trụ 66(89A) đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 172 Phước Ninh: Từ trụ 66(89A) đến trụ T103; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Adani Phước Minh: Từ trụ T103 đến trụ TW-1; - Đường dây 110kV 171 Adani Phước Minh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ TW-1 đến trụ T113A/T21; - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim: Từ trụ 113A/T24 đến trụ T124; - Đường dây 110kV 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ T124 đến 164. | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 473TC: Từ sau LBS 473TC/171 | Phường Tấn Tài | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Thống kê số trụ bị mờ và cân pha hạ áp | Hạ áp trạm: NÚI NGÕNG, LAO XÁ 3 | Xã Nhơn Sơn; phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 18:30 | 22:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra đêm đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471NH, 471TC | Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÁ HANG, TRUNG TÂM 2, TRUNG TÂM 3, TRUNG TÂM 5 và BƠM MỸ HẢI | Xã Vĩnh Hải; phường Mỹ Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | - Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ. - Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ. | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 472TC/54 đến trụ 472TC/104 và các nhánh rẽ | Xã Phước Thuận | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Cân phụ tải hạ áp | Dọc lưới hạ áp trạm: THUẬN HÒA 3, HIỆP HÒA | Xã Phước Thuận | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm HỒ SÔNG BIÊU | Xã Phước Hà | Cắt FCO trạm HỒ SÔNG BIÊU | 1 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm TỰ DỪNG BƠM 9 | Xã Phước Minh | Cắt FCO trạm TỰ DỪNG BƠM 9 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------|------------------|--|--|--|---|--|--|
| 12/03/2021 Thứ sáu | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/119 và trụ 477NT1/95/01 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 tại MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS | Lưới hạ áp các trạm: BẮC ÁI 1, BẮC ÁI 2, BẮC ÁI 4, MA HOA và MA HOA 2; đường dây trung áp: Từ trụ 473NS/247/05 đến trụ 473NS/247/27, từ trụ 473NS/247/18/01 đến hết nhánh rẽ | Xã Phước Đại | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Khắc phục tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX) | Từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/130 | Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm: NÚI RÂY 1, NINH BÌNH 5 | Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Chính | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây trung áp tuyến 476NH | Từ trụ 476NH/24 đến trụ 476NH/327 và các nhánh rẽ trung áp tuyến 476NH | Các xã: Bắc Sơn, Lợi Hải và Công Hải | Không cắt điện lưới | |
| 14/03/2021 Chủ nhật | 17:00 | 6:00 15/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ TBA 110kV Tháp Chàm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Tháp Chàm: Thanh cái C41, C11, MBA T1 và ngăn lộ 131, 171. - Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2 | Cô lập: MBA T1, thanh cái C11, C41 TBA 110kV Tháp Chàm; đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2 | Không mất điện khách hàng | |
| 15/03/2021 Thứ hai | 17:00 | 6:00 16/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ TBA 110kV Tháp Chàm, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Tháp Chàm: Thanh cái C42, C12, MBA T2 và các ngăn lộ 132, 172, 174. - Đường dây 110kV 172 Tháp Chàm - 171 CMX, 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1. | Cô lập: MBA T2, thanh cái C12, C42 TBA 110kV Tháp Chàm; đường dây 110kV 172 Tháp Chàm - 171 CMX, 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1 | Không mất điện khách hàng | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|---|--|--|--|--------------------------------|-----|
| 15/03/2021 Thứ hai | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337) | <ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Ninh Phước - 171 Phước Hữu (khách hàng): Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Ninh Phước đến trụ công lộ 171 NMĐMT Phước Hữu; - Đường dây 110kV 172 Phước Hữu - 131 Ninh Phước 6.1, 6.2: Từ trụ công lộ 172 NMĐMT Phước Hữu đến trụ công lộ 131 NMĐMT Ninh Phước 6.2 (khách hàng); - Từ trụ công lộ 171, 172 NMĐMT Thuận Nam 19 đến trụ T113A/T21 nhánh rẽ 2 mạch vào NMĐMT Thuận Nam 19 (khách hàng); - Từ công lộ 171 trạm cắt Hậu Sanh đến trụ công lộ 171 NMĐMT Phước Hữu Điện Lực 1. | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 478TC: Từ sau LBS 476TC/163A/01 | Các xã: Mỹ Sơn, Phước Trung và Phước Kháng | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang, vệ sinh mặt bằng trạm | Tại trạm KÊNH BẮC | Xã Nhơn Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 18:30 | 22:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra đêm đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 471TC | Các xã: Xuân Hải, Hộ Hải và Thành Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TUỜNG 2, AN DƯƠNG VƯƠNG H1, TRƯỜNG HÁN SIÊU H1 và NINH CHỮ 5 | Xã Nhơn Hải; thị trấn Khánh Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Lắp phụ kiện và thi công hệ thống nối đất của LBS 472TC/195/B02 (ĐTXD 2020) | Tại trụ 472TC/195/B02 | Xã Phước Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm MUỐI NINH THUẬN 2 | Xã Phước Diêm | Cắt FCO trạm MUỐI NINH THUẬN 2 | 1 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm CÀ NÁ 8 | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm CÀ NÁ 8 | 115 |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mối nối đường dây trung hạ áp. | Các tuyến: 475NP, 477NP, 476NP, 478NP và 471NT1 | Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná | Không cắt điện lưới | |
| 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS | Lưới điện hạ áp trạm MA TY | Xã Phước Thắng | Không cắt điện lưới | | |
| 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Thống kê khách hàng theo thứ tự từng pha và đề xuất vật tư để cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm: TÂN ĐỊNH, HÒA SƠN | Xã Hòa Sơn | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------------|--|
| 15/03/2021 Thứ hai | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới hạ áp (SCTX) | Lưới điện trạm HÒA SON 4 | Xã Hòa Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn số trụ lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm: MA NAI 2, MA RỐ | Xã Phước Thành | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:30 | TB | Đội/TB | Phát quang, gỡ tổ chim đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: MỸ NHƠN, MỸ NHƠN 2, MỸ NHƠN 3 và MỸ NHƠN 4 | Xã Bắc Phong | Không cắt điện lưới | |
| 16/03/2021 Thứ ba | 17:00 | 6:00 17/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ TBA 110kV Ninh Hải, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Tháp Chàm: Thanh cái C41, C42, C12, MBA T1, T2 và các ngăn lộ 131, 132, 171, 172. - Đường dây 110kV 171 Ninh Hải - 171 Đầm Nại, 172 Ninh Hải - 171 Nam Cam Ranh. | Cô lập: Thanh cái C41, C42, C12, MBA T1, T2 TBA 110kV trạm 110kV Ninh Hải; đường dây 110kV 171 Ninh Hải - 171 Đầm Nại, 172 Ninh Hải - 171 Nam Cam Ranh | Không mất điện khách hàng | |
| | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Ford 85T-1337) | Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ 11 đến trụ 14, từ trụ 36 đến trụ 37, từ trụ 42 đến trụ 44, từ trụ 79 đến trụ 80 và từ trụ 82 đến trụ 85 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Đo tải cân pha hạ áp, thống kê số trụ, chỉ danh mờ | Hạ áp các trạm: QUANG TRUNG R1, DUY TÂN, THỐNG NHẤT R1 và THỐNG NHẤT R2 | Phường: Phủ Hà, Đài Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp các trạm: PHƯỚC ĐỨC 3, PHƯỚC ĐỨC 7 và NGÔ THỊ NHẬM R1 | Phường: Bảo An, Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 476TC: Từ sau REC 476TC/31/01 | Xã: Mỹ Sơn, Nhơn Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: KHÁNH NHƠN 13, MỸ AN 5 và ĐÔNG HẢI 7 | Xã Nhơn Hải; phường: Mỹ Đông, Đông Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Thi công hệ thống nối đất của LBS tại trụ 472TC/195/B02 (ĐT XD 2020) | Tại trụ 472TC/195/B02 | Xã Phước Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 472TC/169 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ | Xã An Hải | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------------|---------------|--|---|---|--|---|-----|
| 16/03/2021 Thứ ba | 13:30 | 15:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm LÀ A | Xã Phước Hà | Cắt FCO trạm LÀ A | 17 |
| | 15:45 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm HỒ TÂN GIANG 1 | Xã Phước Hà | Cắt FCO trạm HỒ TÂN GIANG 1 | 1 |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp | Nhánh rẽ trạm: THÔN GIÁ, THÔN GIÁ 2 | Xã Phước Hà | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 17:00 | NS | Đội/NS | Tăng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA, chuyển vận hành từ 1 pha 2 dây sang 1 pha 3 dây, thay cáp xuất trạm biến áp, đấu lại đầu nhánh dây công tơ khách hàng, thay FCO, thay LA và thử nghiệm máy biến áp định kỳ (SCTX) | Trạm SÔNG PHA 4 | Xã Lâm Sơn | Cắt FCO và tháo hotline trạm SÔNG PHA 4 | 26 |
| | 8:00 | 12:00 | NS | Đội/NS | Tăng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA, thay LA, thay FCO và thử nghiệm máy biến áp định kỳ, căng lại dây hạ áp chùng (SCTX) | Tại trụ trạm TẦM NGÂN 3 và từ trụ TNgan 3/B01 đến trụ TNgan 3/B02 | Xã Lâm Sơn | Cắt FCO và tháo hotline trạm TẦM NGÂN 3 | 114 |
| | 13:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS | Lưới điện trạm TẦM NGÂN 3 và từ trụ 471NS/167/B09 đến hết nhánh rẽ | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Thống kê khách hàng theo thứ tự từng pha và đề xuất vật tư để cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm CHÀ ĐUNG 2 | Xã Phước Thắng | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến áp lệch tải tuyến 476NH | Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH | Huyện Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | |
| 17/03/2021 Thứ tư | 17:00 | 6:00 18/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ TBA 110kV Ninh Thuận 1, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Ninh Thuận 1: Thanh cái C41, C11, MBA T1 TBA và các ngăn lộ 131, 171, 172. - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự | Cô lập: Thanh cái C41, C11, MBA T1 TBA 110kV Ninh Thuận 1; đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự | Không mất điện khách hàng | |
| | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Ford 85T-1337) | Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 100 đến trụ 101, từ trụ 104 đến trụ 110, từ trụ 112 đến trụ 115 và từ trụ 145 đến trụ 148 | | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|--------|--|---|--|---|---|----|
| 17/03/2021 Thứ tư | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 476TC, 478TC | Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp | Tuyến 478TC: Từ sau REC 476TC/115 | Xã: Mỹ Sơn, Phước Trung | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 475TC, 477TC: Từ trụ 475TC-477TC/10 đến trụ 475TC-477TC/80 | Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 22:00 | NH | Đội/NH | Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý | Lưới điện thuộc khu vực quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm: MỸ HÒA, MỸ TƯỜNG 8 | Xã: Vĩnh Hải, Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | Không cắt điện lưới | | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN) | Nhánh rẽ sau: REC 471NT1/37, REC 471NT1/37/B01 | Xã Phước Dinh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 11:30 | NS | Đội/NS | Tăng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA, thay LA, FCO và thử nghiệm máy biến áp định kỳ (SCTX) | Tại trụ trạm TÂN LẬP 10 | Xã Lương Sơn | - Cắt FCO trạm TÂN LẬP 10 - Cắt FCO 471NS-7/44/B26 | 52 |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 472NS | Từ trụ 472NS/55 đến trụ 472NS/68, từ trụ 472NS/88 đến trụ 472NS/148; lưới điện hạ áp các trạm: TÂN LẬP 2, TÂN LẬP 6, TÂN LẬP 7 và TÂN LẬP 10 | Xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Son số trụ lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm HÒA SƠN 4 | Xã Hòa Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Thống kê khách hàng theo thứ tự từng pha và đề xuất vật tư để cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm TRÀ GIANG 1 | Xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 18:00 | TB | Đội/TB | Lắp mới bộ LBS tại trụ 476NH/296A và thu hồi RES 476NH-7/298 (ĐTXD - xe cầu Hino Điện lực) | Từ trụ 476NH/296A đến trụ 476NH/298 | Xã Công Hải | Cắt: REC 476NH/274, LTD 476NH-7/274 | 589 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------|---------------------|--|---|--|---|------------------------------|--|
| 18/03/2021 Thứ năm | 17:00 | 6:00 19/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ TBA 110kV Ninh Phước, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Ninh Phước: Thanh cái C41, C11, MBA T1 và ngăn lộ 131, 171. - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh | Cô lập: Thanh cái C41, C11, MBA T1 TBA 110kV Ninh Phước; đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh | Không mất điện khách hàng | |
| | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Ford 85T-1337) | Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 193 đến trụ 194, từ trụ 198 đến trụ 200, từ trụ 213 đến trụ 214, từ trụ 219 đến trụ 220 và từ trụ 224 đến trụ 228 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 471TC, 473TC: Từ trụ 471TC-473TC/01 đến trụ 471TC-473TC/26 và từ trụ 473TC/26 đến trụ 473TC/82 | Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp các trạm: MỸ THIÊN 7, MỸ THIÊN 6 và PHƯỚC MỸ 4 | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm MỸ TUỜNG 7 | Xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện trung áp | Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/164/B66 đến cuối lưới và các nhánh rẽ | Phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Lắp phụ kiện và thi công hệ thống nối đất của REC 472TC/234A (dự định) - (ĐT XD 2020) | Tại trụ 472TC/234A | Xã An Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN) | Nhánh rẽ sau LBF 478NP-7/43 | Xã Phước Nam | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 473NS | Lưới điện hạ áp trạm: CHÀ ĐUNG 1, CHÀ ĐUNG 2 | Xã Phước Thắng | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Khắc phục tiếp xúc cọc tiếp địa, cấp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS | Từ trụ 473NS/131 đến trụ 473NS/247 | Các xã: Phước Tiến, Phước Thắng và Phước Đại | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm CHÀ ĐUNG 2 | Xã Phước Thắng | Không cắt điện lưới | | |
| 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Cân pha lưới điện hạ áp các trạm biến áp lệch tải tuyến 476NH | Tại trụ trạm và đường dây hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH | Huyện Thuận Bắc | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------|---------------------|--|---|--|---|--|-----|
| 19/03/2021 Thứ sáu | 17:00 | 6:00 20/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ TBA 110kV Ninh Phước, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Ninh Phước: Thanh cái C42, C12, MBA T2 và ngăn lộ 132, 172. - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh | Cô lập: Thanh cái C42, C12, MBA T2 TBA 110kV Ninh Phước; đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh | Không mất điện khách hàng | |
| | 7:00 | 17:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Phát quang cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện cao thế (xe Ford 85T- 1347) | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX, 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 77 đến trụ 78, từ trụ 108 đến trụ 109 và từ trụ 143 đến trụ 144 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 475TC | Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 11:30 | PRTC | Đội/ PRTC | Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino) | Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/248 đến trụ 475TC/248/20 và nhánh rẽ trạm CÀ ĐÚ 10 | Xã Hộ Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 475TC/220 | |
| | 13:45 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp trạm: ĐẠO LONG 2, ĐẠO LONG 3 | Phường Đạo Long | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 17:00 | NH | Công ty 19 Tháng 05 | Đấu nối trung áp cấp điện trạm biến áp PHƯƠNG CỤU 12 xây dựng mới | Tại trụ 471NH/23/02/05 | Xã Phương Hải | Cắt FCO 471NH- 7/23/02 | 406 |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 1 | Xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện trung áp | Tuyến 472NH, 474NH: Từ trụ 472NH-474NH/56 đến trụ 472NH-474NH/99 | Xã Tri Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Thi công hệ thống nối đất của REC 472TC/234 (dự định) - (ĐTĐD 2020) | Tại trụ 472TC/234 | Xã An Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 472TC/196 đến trụ 472TC/255 và các nhánh rẽ | Xã An Hải | Không cắt điện lưới | |
| 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/38 và đến trụ 471NT1/37/B01 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 tại MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------|---------------------|--|---|--|---|--|--|
| 19/03/2021 Thứ sáu | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 473NS | Lưới điện hạ áp trạm: MA OAI 1, MA OAI 2 | Xã Hòa Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm NINH BÌNH 11 | Thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lặp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS | Từ trụ 473NS/247 đến trụ 473NS/400 | Xã: Phước Đại, Phước Thành | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao (Cầu Hino Điện lực) | Từ trụ 476NH/295 đến trụ 476NH/295/02, từ trụ 476NH/346 đến trụ 476NH/376 | Xã Công Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 476NH/274 | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao (Cầu Hino Điện lực) | Từ trụ 476NH/295/03 đến trụ 476NH/295/10 | Xã Công Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 476NH/295/02 | |
| 20/03/2021 Thứ bảy | 17:00 | 6:00 21/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ MBA T1 TBA 110kV Ninh Sơn, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Ninh Sơn: Thanh cái C41, C11, MBA T1 và ngăn lộ 131, 171. - Đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX | Cô lập: Thanh cái C41, C11, MBA T1 TBA 110kV Ninh Sơn; đường dây 110kV 171 Ninh Sơn - 172 CMX | Không mất điện khách hàng | |
| 22/03/2021 Thứ hai | 17:00 | 6:00 23/03/21 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV; tổ QLVH các trạm 220/110 kV; tổ thao tác lưu động | Thí nghiệm định kỳ MBA T1 Trạm biến áp 110kV Ninh Sơn, sửa chữa, bảo dưỡng đường dây | - TBA 110kV Ninh Sơn: Thanh cái C42, C12, MBA T2 và ngăn lộ 132, 172. - Đường dây 110kV 172 Ninh Sơn - 172 Hạ Sông Pha. | Cô lập: Thanh cái C42, C12, MBA T2 và ngăn lộ 132, 172 TBA 110kV Ninh Sơn; đường dây 110kV 172 Ninh Sơn - 172 Hạ Sông Pha | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------------|---|--|---|---------------------|--|
| 22/03/2021 Thứ hai | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo điện trở tiếp địa, đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1, 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự; 172 Hồ Bàu Ngự - 171 NMDG Chính Thắng: Từ trụ 47A(120) đến trụ 44NR; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 47A(120) đến trụ 15NR. | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 22:00 | PRTC | Đội/ PRTC | - Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối. | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 475TC, 477TC | Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Thanh Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 473TC: Từ trụ 473TC/168 đến trụ 473TC/229 | Phường Tấn Tài | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Đo tải cân pha hạ áp, thống kê số trụ, chỉ danh mờ | Hạ áp trạm: TẤN TÀI, NGUYỄN THƯỢNG HIỆN R1 | Phường Tấn Tài | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TUÔNG 10, HÀ RÒ 2, HÀ RÒ 3, HÀ RÒ 4 và HÀ RÒ 5 | Xã Nhơn Hải; phường Văn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 474TC/103/49 đến trụ 474TC/103/49/19 và các nhánh rẽ | Xã Phước Thái | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Đo nhiệt độ mỗi nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLD trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN) | Nhánh rẽ sau LBF 478NP-7/310 | Xã Phước Hà | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS | Lưới điện các trạm: HÒA SƠN, HÒA SƠN 4, TẤN ĐỊNH và TẤN BÌNH 3 | Xã Hòa Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm: TRÀ GIANG 1, SÔNG MỸ 13 | Xã Lương Sơn; thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: KIỀM KIỀM, KIỀM KIỀM 2, KIỀM KIỀM 3 và KIỀM KIỀM 4 | Xã Lợi Hải | Không cắt điện lưới | | |
| 23/03/2021 Thứ ba | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 171 NMDG Chính Thắng: Từ trụ 47A(120) đến trụ 63A(136A); - Đường dây 110kV 171 SP Infra 1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 47A(120) đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh: Từ trụ 65(12A) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 16NR đến trụ 29NR. | | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|--------|--|--|--|---|---|-----|
| 23/03/2021 Thứ ba | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 473TC | Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Đọc đường dây hạ áp các trạm: NHƠN HỘI 4, NHƠN HỘI 5, NHƠN HỘI 6 và NHƠN HỘI 7 | Phường Đô Vinh | Không cắt điện lưới | |
| | 7:00 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 476TC: Từ trụ 476TC/02 đến trụ 476TC/37 | Phường Đô Vinh; xã Nhơn Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Gỡ tổ chim dọc lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TUỜNG 12, MỸ TUỜNG 13 và MỸ TUỜNG 14 | Xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: NINH CHỮ 1, NINH CHỮ 2 và NINH CHỮ 3 | Thị trấn Khánh Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 18:00 | NP | Đội/NP | Lắp phụ kiện và đấu nối REC 472TC/234 (dự định) - (ĐT XD 2020) | Tại trụ 472TC/234 (dự định) | Xã An Hải | - Cắt: LBS 473NT1/472TC/228/A36, DS 473NT1/472TC-2/228/A36 - Kiểm tra LTD 472TC-7/224A đang mở | 796 |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 3 | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 3 | 1 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4 | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm NGHỀ CÁ CÀ NÁ 4 | 1 |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 473NT1/72 đến trụ 473NT1/94 và trụ 473NT1/93/A01 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 tại MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 477NS | Lưới điện các trạm: TÂN HIỆP 1, TÂN HIỆP 2 và TÂN HIỆP 3 | Xã Hòa Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Khắc phục tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX) | Từ trụ 473NS/247 đến trụ 473NS/400 | Xã: Phước Đại, Phước Thành | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|---------------|-----------------------|---|---|---|--|--|
| 23/03/2021 Thứ ba | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Thống kê khách hàng theo thứ tự từng pha và đề xuất vật tư để cân pha lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm HẠNH TRÍ 5 | Xã Quảng Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: ĐẦU SUỐI 3, ĐỘNG THÔNG 1 và ĐỘNG THÔNG 2 | Xã Phước Chiến | Không cắt điện lưới | |
| 24/03/2021 Thứ tư | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | - Đường dây 110kV 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh, 171 Phước Ninh - 172 Adani Phước Minh, 171 Adani Phước Minh - 171 Thuận Nam 19, 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim, 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ 66(11C) đến trụ 164. - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 30NR đến trụ 44NR. | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC | Các phường: Phước Mỹ, Phú Hà và Đài Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Đọc đường dây trung hạ áp tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/123 đến trụ 471TC/192 | Xã Xuân Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Đọc đường dây hạ áp các trạm: CÔNG THÀNH 1, THÀNH Ý và THÀNH Ý 2 | Xã Thành Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện trung áp | Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/188/03 đến trụ 473NH/188/66 | Xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: TÂN AN 1, TÂN AN 2, TÂN AN 3, TÂN AN 4 và TÂN AN 5 | Xã Tri Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ | Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/50 và các nhánh rẽ | Xã Phước Hậu | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 473NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 473NT1/01 đến trụ 473NT1/72 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 MC 473 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS | Lưới điện trạm: TÂN BÌNH 1, TÂN BÌNH 4; đường dây trung áp: Từ trụ 471NS/141/01 đến hết nhánh rẽ | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-----|
| 24/03/2021 Thứ tư | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG MỸ 16, SÔNG MỸ 17 và TÂN LẬP 12 | Thị trấn Tân Sơn; xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Vệ sinh hotline đường dây trung áp bằng nước áp lực cao (xe Hino Điện lực) | Từ trụ 476NH/55 đến trụ 476NH/118 | Xã: Bắc Sơn, Lợi Hải | Khóa chức năng tại REC 476NH/54 | |
| 25/03/2021 Thứ năm | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 82, từ trụ 100 đến trụ T136 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Dọc đường dây trung hạ áp tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/140 đến trụ 475TC/160 | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino Công ty) | Dọc đường dây hạ áp trạm: HÙNG VƯƠNG, DUY TÂN | Phường: Mỹ Hương, Phú Hà | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 17:00 | NH | Công ty 19 Tháng 05 | - Cải tạo đường dây trung áp trạm XÓM CÒN 1. - Di dời trạm XÓM CÒN 1. (ĐTXD) | Từ trụ 474NH/125/A09/A05 đến trạm XÓM CÒN 1 | Thị trấn Khánh Hải | Cắt FCO 474NH-7/125/A09/A04 | 317 |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp trạm MỸ TUỜNG 7 | Xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện trung áp | Tuyến 474NH: Từ trụ 474NH/164/B66 đến cuối lưới và các nhánh rẽ | Phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm NƯỚC ĐÁ BẾ HẬU | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm NƯỚC ĐÁ BẾ HẬU | 1 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm CÀ NÁ 9 | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm CÀ NÁ 9 | 333 |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 477NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 477NT1/01 đến trụ 477NT1/119 và trụ 477NT1/95/01 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 tại MC 477 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS, 471NS | Lưới điện các trạm: K42, K44 và TÂN BÌNH 2; khoảng trụ 473NS/34 - 473NS/35 | Xã Lâm Sơn; thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp trạm: SÔNG MỸ 16, TÂN LẬP 12 | Thị trấn Tân Sơn; xã Lương Sơn | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 25/03/2021 Thứ năm | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Hino Điện lực) | Đường dây hạ áp các trạm: XÓM BÀNG, XÓM BÀNG 2 và XÓM BÀNG 3; đường dây hạ áp: Từ trụ 478NH/23/29 đến trụ 478NH/23/56, từ trụ 478NH/23/28 đến trụ 478NH/23/28/28 | Xã Bắc Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 26/03/2021 Thứ sáu | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ môi nổi, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX, 171 Ninh Sơn - 172 CMX: Từ trụ 63 đến trụ 100, từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ T163A | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC | Các xã: Nhon Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung | Không cắt điện lưới | |
| | 7:45 | 11:30 | PRTC | Đội/ PRTC | Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino) | Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/97 đến trụ 471NH/137 | Xã Tân Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 471NH/96 | |
| | 13:45 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino) | Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/248 đến trụ 475TC/248/20 | Xã Hộ Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 475TC/220 | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Dọc đường dây hạ áp các trạm: GẠCH TÂN HỘI, GẠCH TÂN HỘI 2 và THÔN TÂN SƠN 6 | Xã Thành Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TUÔNG 8, TRI THỦY 3, TRI THỦY 4 và TRI THỦY 5 | Xã: Nhon Hải, Tri Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | - Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ. - Đo nhiệt độ môi nổi, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ. | Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino) | Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/65 và các nhánh rẽ | Xã Phước Sơn; phường Bảo An | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Vệ sinh hotline tuyến 471NT1 (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 471NT1/01 đến trụ 471NT1/38 và đến trụ 471NT1/37/B01 | Xã Phước Dinh | Khóa chức năng 79 tại MC 471 trạm 110kV Ninh Thuận 1 | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS | Lưới điện các trạm: SÔNG PHA 2, SÔNG PHA 7 và SÔNG PHA 12 | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp trạm SÔNG MỸ 17 | Thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|------------------|--------------------------------|---|--|---|--|-------|
| 26/03/2021 Thứ sáu | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11 | Xã Quảng Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: SUỐI GIỀNG 1, SUỐI GIỀNG 2 và MỎ ĐÁ GIÁC LAN 1 | Xã Công Hải | Không cắt điện lưới | |
| 28/03/2021 Chủ nhật | 7:30 | 18:00 | TB | Đội/TB | - Thu hồi LBS 476NH/132 và 02 bộ LTD tại trụ 476NH/132. - Lắp mới bộ Recloser tại trụ 476NH/131A (ĐTXD - xe cầu Hino Điện lực) | Từ trụ 476NH/131A đến trụ 476NH/132 | Xã Lợi Hải | - Cắt: LBS 476NH/116, LTD 476NH-7/116 - Kiểm tra LTD 476NH-2/121/05 đang mở | 5.816 |
| 29/03/2021 Thứ hai | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX, 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2, 171 CMX - 171 Mỹ Sơn: Từ trụ 100 đến trụ T136, từ trụ T136A đến trụ công lộ 171, 172, 173, 174 NĐMT CMX, từ trụ T136A đến trụ T167/T01 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 471TC, 475TC | Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp các trạm: PHƯỚC ĐỨC 3, PHƯỚC ĐỨC 7 và NGÔ THỊ NHẬM R1 | Phường: Bảo An, Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 473TC: Từ sau REC 473TC/81A | Phường: Phước Mỹ, Phú Hà | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: VẠN SƠN 10, VẠN SƠN 11, VẠN SƠN 12, KHÁNH NHƠN 3 và KHÁNH NHƠN 7 | Phường Văn Hải; xã Nhơn Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino) | Từ trụ 473NT1/193 đến trụ 473NT1/255 | Xã An Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192 | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino PCNT) | Từ trụ 478NP-476NP/70 đến trụ 478NP-476NP/90 và các nhánh rẽ | Thị trấn Phước Dân | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm TỰ DỪNG BƠM 6 | Xã Phước Minh | Cắt FCO trạm TỰ DỪNG BƠM 6 | 1 |
| | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm BOM QUẢN THỂ 6 | Xã Phước Minh | Cắt FCO trạm BOM QUẢN THỂ 6 | 1 |
| | 7:00 | 16:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN) | Nhánh rẽ sau LBF 478NP-7/43 | Xã Phước Nam | Không cắt điện lưới | 1 |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện trung hạ áp nhánh rẽ tuyến 471NS | Lưới điện các trạm: SÔNG PHA 3, SÔNG PHA 5 và SÔNG PHA 10 | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----|
| 29/03/2021 Thứ hai | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm NINH BÌNH 5 | Thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 17:00 | NS | Đội/NS | Son số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11 | Xã Quảng Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:30 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: LẮNG ME, LẮNG ME 3, LẮNG ME 4, BẮC SƠN 1 và BÌNH NGHĨA 2 | Xã Bắc Sơn | Không cắt điện lưới | |
| 30/03/2021 Thứ ba | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LDCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ T136 đến trụ 170, từ trụ T167/T01 đến trụ 239 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 475TC | Các phường: Đô Vinh, Bảo An và Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino) | Hạ áp các trạm: TRẦN NGUYỄN HẪN R1, NGUYỄN TRUNG TRỰC R1 và THẠCH CAO | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/ PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty) | Tuyến 477TC: Từ sau REC 477TC/148 | Phường: Phú Hà, Đài Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NH | Đội/NH | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 2, MỸ TUỜNG 8 và MỸ TUỜNG 1 | Phường Đông Hải; xã Nhon Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino) | - Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20. - Từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08 và từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10. - Từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯƠNG. - Từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04. | Xã An Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192 | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino PCNT) | Từ trụ 473NT1/227 đến trụ 473NT1/255 và các nhánh rẽ | Xã An Hải; phường Đông Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 8:00 | 11:30 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm CÀ NÁ 5 | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm CÀ NÁ 5 | 43 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 30/03/2021 Thứ ba | 14:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp | Trạm BIÊN PHÒNG CÀ NÁ | Xã Cà Ná | Cắt FCO trạm BIÊN PHÒNG CÀ NÁ | 1 |
| | 7:30 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATED trung hạ áp | Các nhánh: TGiá, TGiá 2 và HSBiêu | Xã Phước Hà | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS | Lưới điện các trạm: SÔNG PHA 9, SÔNG PHA 11 và SÔNG PHA 13 | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp SÔNG PHA 14 | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp | Lưới điện trạm NINH BÌNH 6 | Thị trấn Tân Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: HIỆP THÀNH, XÓM ĐÈN, SUỐI VANG và SUỐI VANG 2 | Xã Công Hải | Không cắt điện lưới | |
| 31/03/2021 Thứ tư | 7:00 | 15:00 | Đội QLVH LĐCT | Tổ QLVH ĐD 220/110 kV | Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha | Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: Từ trụ 171 đến trụ 214M, từ trụ T167 đến trụ 189 | | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 22:00 | PRTC | Đội/PRTC | Kiểm tra ngày, đêm đường dây và trạm biến áp | Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471NH, 471TC | Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây hạ áp | Hạ áp các trạm: 21T8R1, 21T8R2 và MỸ THIÊN 5 | Phường Phước Mỹ | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | PRTC | Đội/PRTC | Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino) | Tuyến 477TC: Từ sau LBS 477TC/166/B01 | Phường: Phú Hà, Thanh Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino) | - Từ trụ 473NT1/228 đến trụ 473NT1/472TC/228/A36, từ trụ 473NT1/228/A18/01 đến trụ 473NT1/228/A18/11 và từ trụ 473NT1/228/A21/01 đến trụ 473NT1/228/A21/19. - Từ trụ 473NT1/240 đến trụ 473NT1/240/15. - Từ trụ 473NT1/240/05 đến trụ trạm NGUYỄN HỒ PHI. | Xã An Hải | Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192 | |
| | 7:30 | 17:00 | NP | Đội/NP | Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino PCNT) | Từ trụ 478NP/87/B04 đến trụ 478NP/87/B31 và các nhánh rẽ | Thị trấn Phước Dân | Không cắt điện lưới | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|----|--------|--|---|----------------|---------------------|--|
| 31/03/2021 Thứ tư | 7:00 | 17:00 | TN | Đội/TN | Phát quang HLATED trung hạ áp tuyến 477NP (xe Hino ĐLTN) | Từ trụ 477NP/260 đến trụ 477NP/318; lưới hạ áp trạm: CÀ NÁ 4, CÀ NÁ 5 | Xã Cà Ná | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Phát quang lưới điện hạ áp tuyến 471NS | Lưới điện các trạm: SÔNG PHA 1, SÔNG PHA 8 và SÔNG PHA 14 | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Khắc phục tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 477NS (SCTX) | Từ trụ 477NS/282 đến hết tuyến | Xã Ma Nới | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | NS | Đội/NS | Sơn số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX) | Lưới điện hạ áp SÔNG PHA 14 | Xã Lâm Sơn | Không cắt điện lưới | |
| | 7:30 | 17:00 | TB | Đội/TB | Phát quang đường dây hạ áp | Đường dây hạ áp các trạm: ĐẦU SUỐI 3, ĐỘNG THÔNG 1 và ĐỘNG THÔNG 2 | Xã Phước Chiến | Không cắt điện lưới | |

Lưu ý: Các Điện lực căn cứ bảng kế hoạch này để lập kế hoạch công tác tuần theo thời gian quy định.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

| | MAIFI (lần) | SAIDI (phút) | SAIFI (lần) | TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TOÀN CÔNG TY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC: |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 1. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 2 | 0,078 | 37,807 | 0,400 | |
| 2. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG 3 | 0 | 38,446 | 0,069 | |
| 3. LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 3 | 0,078 | 76,253 | 0,469 | |
| 4. KẾ HOẠCH ĐẾN THÁNG 3 | 0,117 | 26,226 | 0,238 | |
| SO SÁNH (%) = (3)/(4) | 66,496 | 290,754 | 197,248 | 184.459 |

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Nơi nhận:

- Các Điện lực, Văn phòng Cty, phòng An toàn, Đội QL VHCT (nhận qua mạng nội bộ);
- Lưu: Điều độ (H.01).

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Vĩnh Tân

Nguyễn Hữu Tiên