

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN TUẦN THỨ 10 NĂM 2021

Tuần lễ: Từ thứ hai ngày 08 tháng 3 năm 2021 đến chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021

Ngày	Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
	Bắt đầu	Kết thúc								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08/03/21 Thứ hai	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 173 CMX - 173 Tháp Chàm 2: Từ trụ 230 đến trụ công lộ 173 TBA 220kV Tháp Chàm 2; - Đường dây 110kV 175 Tháp Chàm 2 - 172 Đầm Nại: Từ trụ công lộ 175 TBA 220kV Tháp Chàm 2 đến trụ T15A; - Đường dây 110kV 171 Đầm Nại - 171 Ninh Hải: Từ trụ T15A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Hải.		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	- Kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và trạm biến áp. - Kiểm tra nhiệt độ mối nối.	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH	Phường Đô Vinh; các xã: Thành Hải, Xuân Hải, Hộ Hải và Tân Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Tuyến 477TC: Từ sau REC 477TC/148 và từ trụ 477TC/166/B01 đến trụ 477TC/166/B01/17	Các phường: Phú Hà, Thanh Sơn và Đài Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/148 đến trụ 475TC/156	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: ĐÔNG HẢI 4, ĐÔNG HẢI 11 và TRỊNH HOÀI ĐỨC R1	Phường Đông Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/476 đến trụ 473NH/505	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		

08/03/21 Thứ hai	7:30	17:00	NH	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thay dây trung áp từ trụ 474NH/125/B45 đến trạm VĂN SƠN 7 (ĐTXD 2020)	Từ trụ 474NH/125/B45 đến trạm VĂN SƠN 7	Phường Văn Hải	- Cắt FCO 474NH-7/125/B45 và tháo hotline - Cắt FCO trạm CHỢ VĂN SƠN	Một phần các khu phố: 1, 2, 3, 8 và 11 - phường Văn Hải	744
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ	Từ trụ 474TC/105 đến trụ 474TC/168 và các nhánh rẽ	Xã Phước Vinh	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 477NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau RES 477NP-7/195/46/B07	Xã Phước Diêm	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS, 472NS	Lưới điện hạ áp các trạm: SÔNG MỸ 8, SÔNG MỸ 16 và SÔNG MỸ 17; đường dây trung áp: Từ trụ 471NS/23/02 đến trụ 471NS/23/07	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cấp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX)	Từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/130	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện trạm: SUỐI RUA 2, SUỐI RUA 4	Xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
09/03/21 Thứ ba	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	Đường dây 110kV 171 Tháp Chàm - 174 Tháp Chàm 2: Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ công lộ 174 TBA 220kV Tháp Chàm 2		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc các tuyến: 471TC, 475TC và 473TC	Các phường: Đô Vinh, Mỹ Hương và Tân Tài; xã: Thành Hải, Xuân Hải	Không cắt điện lưới		

09/03/21 Thứ ba	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino)	Tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/239 đến trụ 475TC/239/25A	Xã Thành Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 475TC/220		
	7:00	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe rô)	Hạ áp trạm CÔNG AN 2	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp trạm: NINH CHỮ 4, ĐÁ CHÔNG	Thị trấn Khánh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện trung áp	Tuyến 473NH: Từ trụ 473NH/387 đến trụ 473NH/466	Xã Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:45	10:00	NH	Đội/NH; Phòng Kỹ thuật PCNT	Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại trạm MỸ PHƯỚC 2 (SCTX)	Tại trạm MỸ PHƯỚC 2	Phường Mỹ Bình	Cắt FCO trạm MỸ PHƯỚC 2	Một phần các khu phố: 4, 5 và 6 - phường Mỹ Bình	336
	10:15	12:00	NH	Đội/NH; Phòng Kỹ thuật PCNT	Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại trạm VĂN SƠN 4 (SCTX)	Tại trạm VĂN SƠN 4	Phường Văn Hải	Cắt FCO trạm VĂN SƠN 4	Một phần khu phố: 2, 11 - phường Văn Hải	184
	14:00	17:00	NH	Đội/NH; Phòng Kỹ thuật PCNT	Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại trạm TRI THỦY 1 (SCTX)	Tại trạm TRI THỦY 1	Xã Tri Hải	Cắt FCO trạm TRI THỦY 1	Một phần thôn Tri Thủy 1 - xã Tri Hải	174
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino)	Từ trụ 473NT1/193 đến trụ 473NT1/255	Xã An Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192		
	8:00	22:00	NP	Đội/NP	Đo nhiệt độ môi nổi	Các tuyến: 472TC, 476NP và 478NP	Thị trấn Phước Dân; xã: Phước Hữu, An Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Cân phụ tải hạ áp	Đọc lưới hạ áp trạm: THÀNH TÍN, TỪ TÂM 1	Xã Phước Hải	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLD trung hạ áp tuyến 478NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau RES 478NP-7/310	Xã Phước Hà	Không cắt điện lưới		
7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS	Lưới điện các trạm: LA VANG 2, LA VANG 3 và LA VANG 4	Xã Quảng Sơn	Không cắt điện lưới			

09/03/21 Thứ ba	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm LƯƠNG SƠN 1	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Sơn lại số trụ lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện trạm: SUỐI RUA 2, SUỐI RUA 4	Xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX)	Từ trụ 473NS/131 đến trụ 473NS/247	Các xã: Phước Tiến, Phước Thắng và Phước Đại	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới		
10/03/21 Thứ tư	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐD 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm - 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ 47A(120) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngự - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ T24A; - Đường dây 110kV 171 Ninh Thuận 1 - 171 Hồ Bàu Ngự: Từ trụ T24A đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Thuận 1; - Từ trụ 01/T24A đến trụ công lộ 171, 172 NĐMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng); - Từ trụ công lộ 171 NĐMT Hồ Núi Một 1 đến trụ công lộ NĐMT Hồ Bàu Ngự (khách hàng); - Từ trụ công lộ 171 NĐMT Gelex đến trụ công lộ 173 TBA 110kV Ninh Thuận 1 (khách hàng). 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty)	Tuyến 477TC: Từ sau LBS 477TC/166/B01	Phường Thanh Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:40	11:30	PRTC	Đội/PRTC	Lắp khung đỡ rack và phát quang lưới điện hạ áp ((SCTX - xe Hino)	Tại trụ ĐSơn 6/A08 và dọc đường dây hạ áp trạm ĐÀI SƠN 6	Phường Đài Sơn	Cắt FCO trạm ĐÀI SƠN 6	Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ ngã tư đường Thống Nhất đến ngã năm Thanh Sơn - khu phố: 2, 4 - phường Đài Sơn	233
	13:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Dọc đường dây hạ áp trạm ĐÀI SƠN 6	Phường Đài Sơn	Không cắt điện lưới		

10/03/21 Thứ tư	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 477TC, 473TC		Các phường: Đô Vinh, Đài Sơn và Tân Tài; xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		
	8:15	9:10	PRTC	KD/ PRTC	Thay TI định kỳ	Tại thùng trạm SẴN CẨM SAY		Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm SẴN CẨM SAY	Khách hàng: Sẵn Cẩm Say	1
	9:15	10:10	PRTC	KD/ PRTC	Thay TI định kỳ	Tại thùng trạm TRẦN TRƯỞNG LÂM		Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm TRẦN TRƯỞNG LÂM	Khách hàng: Trần Trương Lâm	1
	10:40	11:30	PRTC	KD/ PRTC	Thay TI định kỳ	Tại thùng trạm PHAN THỊ THÚY DIỄM		Xã Mỹ Sơn	Cắt FCO trạm PHAN THỊ THÚY DIỄM	Khách hàng: Phan Thị Thúy Diễm	1
	13:50	15:20	PRTC	KD/ PRTC	Thay TI định kỳ	Tại thùng trạm HẠT ĐIỀU 5		Phường Đô Vinh	Cắt FCO trạm HẠT ĐIỀU 5	Khách hàng: Công ty CP xuất khẩu nông sản Ninh Thuận	1
	15:45	17:15	PRTC	KD/ PRTC	Thay TI định kỳ	Tại thùng trạm CẤP NƯỚC PHƯỚC NHƠN		Thôn Phước Nhơn	Cắt FCO trạm CẤP NƯỚC PHƯỚC NHƠN	Khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Ninh Thuận	1
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: MỸ TƯỜNG 1, MỸ TƯỜNG 16, TRI THỦY 5, TRI THỦY 4 và TRI THỦY 12		Xã: Tri Hải, Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý			Không cắt điện lưới		
	7:45	11:30	NH	Đội/NH; Phòng Kỹ thuật PCNT	Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại trạm HÀ RÒ 1 (SCTX)	Tại trạm HÀ RÒ 1		Phường Văn Hải	Cắt FCO trạm HÀ RÒ 1	Một phần khu phố: 6, 10 - phường Văn Hải	340
	13:45	17:00	NH	Đội/NH; Phòng Kỹ thuật PCNT	Vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ các thiết bị tại trạm CÀ ĐÚ 4 (SCTX)	Tại trạm CÀ ĐÚ 4		Thị trấn Khánh Hải	Cắt LBF 472NH-7/125/B28/61/01	Một phần khu phố Khánh Sơn 2 - thị trấn Khánh Hải	83
	7:30	17:30	NH	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	- Thay trụ 474NH/125/B34/04. - Lắp mới trạm biến áp ÁP NAM 8. (ĐT XD 2020)	Tại trụ 474NH/125/B34/04		Phường Văn Hải	Cắt LBF 474NH-7/125/B34/01	Một phần các khu phố: 3, 6 và 11 - phường Văn Hải	491
	7:30	17:30	NH	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thay dây hạ áp trạm ÁP NAM 4 (ĐT XD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm ÁP NAM 4		Phường Văn Hải	Cắt FCO trạm ÁP NAM 4	Kết hợp công tác	-

10/03/21 Thứ tư	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Vệ sinh cách điện hotline đường dây trung áp và trạm biến áp (Hino)	- Từ trụ 473NT1/200/01 đến trụ 473NT1/200/20. - Từ trụ 473NT1/200/14 đến trụ 473NT1/200/14/08 và từ trụ 473NT1/200/08 đến trụ 473NT1/200/08/10. - Từ trụ 473NT1/200/09 đến trụ trạm TÔM NAM CƯỜNG. - Từ trụ 472TC/236 đến trụ 472TC/256/04.	Xã An Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 473NT1/192		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ (Hino PCNT)	Từ trụ 472TC/169 đến trụ 472TC/195 và các nhánh rẽ	Xã An Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	TN	Đội/TN	- Kiểm tra đường dây, tình hình vận hành tụ bù trung hạ thế. - Đo nhiệt độ mỗi nối đường dây và thiết bị phân đoạn trung thế.	Các tuyến: 476NP, 478NP, 471NT1, 473NT1, 475NP và 477NP	Các xã: Phước Nam, Phước Minh và Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	8:05	14:00	NS	Đội/NS	Thay ống nhựa bảo vệ cáp xuất, thay FCO, thay LA và thử nghiệm máy biến áp định kỳ (SCTX)	Tại trụ trạm MA NỐI 2	Xã Ma Nới	Cắt FCO và tháo hotline trạm MA NỐI 2	Thôn Ú - xã Ma Nới	142
	8:05	14:00	NS	Đội/NS	Chỉnh trụ đỡ lưới hạ áp trạm MA NỐI 2 nghiêng (SCTX)	Tại trụ MNới 2/A11	Xã Ma Nới	Không cắt điện lưới		
	14:00	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/266/01 đến trụ 477NS/266/12	Xã Ma Nới	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Sơn lại số trụ lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm LƯƠNG SƠN 1	Xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Thông kê khách hàng theo thứ tự từng pha và đề xuất vật tư để cân pha lưới điện hạ áp	Lưới điện trạm: NÚI RÂY 1, NINH BÌNH 5	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Chính	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: HIỆP THÀNH, XÓM ĐÈN, SUỐI VANG và SUỐI VANG 2	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		

11/03/21 Thứ năm	7:00	17:00	Đội QL VH LĐCT	Tổ QL VH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Sơn - 172 Tháp Chàm: Từ trụ 240M đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Tháp Chàm; - Đường dây 110kV 174 Tháp Chàm- 172 Ninh Thuận 1: Từ trụ công lộ 174 TBA 110kV Tháp Chàm đến trụ 01NR; - Đường dây 110kV 171 SP Infra1 - 176 Ninh Phước: Từ trụ 12A(84)/T24 đến trụ 47(119).		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino)	Tuyến 471TC: Từ trụ 471TC/126 đến trụ 471TC/150	Xã Xuân Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 471TC/80		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe rô)	Hạ áp các trạm: ĐẮC NHƠN 1, ĐẮC NHƠN 10, ĐẮC NHƠN 9 và LUÔNG CANG 7	Xã Nhơn Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: PHƯƠNG CỤU 1, 3 và CẦU GẦY	Xã: Phương Hải, Vĩnh Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	12:00	NP	Đội/NP	Thay trụ gỗ bằng trụ BTLT 6,5m (SCTX)	Từ trụ LBình 2/A07/A04 đến trụ gỗ dự định thay	Xã An Hải	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NP	Đội/NP	Tăng công suất tụ bù trung áp TBT-MÔNG NHUẬN từ 3x100kVAr lên 3x200kVAr	Tại trụ 478NP/142	Xã Phước Hữu	Cắt LBFCO và tháo hotline tụ bù TBT-MÔNG NHUẬN	Không mất điện khách hàng	-
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ trung hạ áp tuyến 471NP (xe Hino ĐLTN)	Các trạm: HIẾU THIỆN, VỤ BÓN và VỤ BÓN 3; nhánh rẽ sau LBF 471NP-7/32	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới		
	8:15	14:00	NS	Đội/NS	Thay sứ đứng trung áp bể tuyến 477NS (SCTX)	Tại trụ: 477NS/284, 477NS/362	Xã Ma Nới	Cắt LBF 477NS/282	Thôn Tà Nôi - xã Ma Nới	83
8:15	14:00	NS	Đội/NS	Căng lại dây nguội trung áp bị chùng tuyến 477NS (SCTX)	Tại khoảng trụ 477NS/356 - 477NS/357	Xã Ma Nới	Cắt LBF 477NS/282	Kết hợp công tác	-	
8:15	11:30	NS	Đội/NS	Khắc phục dây chằng và tiếp địa trung áp hồng tuyến 477NS (SCTX)	Tại trụ: 477NS/375, 477NS/305	Xã Ma Nới	Không cắt điện lưới			

11/03/21 Thứ năm	8:15	11:30	NS	Đội/NS	Bổ sung tiếp địa lắp lại lưới điện hạ áp trạm TÀ NỔI 1, TÀ NỔI 2 (SCTX)	Tại trụ: 477NS/379, TNôi 2/B03	Xã Ma Nới	Không cắt điện lưới		
	13:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung áp tuyến 477NS	Từ trụ 477NS/287 đến trụ 477NS/382	Xã Ma Nới	Không cắt điện lưới		
	8:00	17:00	NS	Đội/NS	Đào đất kiểm tra chất lượng tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lắp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 477NS (SCTX)	Từ trụ 477NS/282 đến hết tuyến	Xã Ma Nới	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Kiểm tra định kỳ lưới điện, đo tải tụ bù hạ áp các trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Đường dây trung hạ áp và trạm biến áp tuyến 476NH, 473NH	Huyện Thuận Bắc	Không cắt điện lưới	7:30	
12/03/21 Thứ sáu	7:00	17:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐĐ 220/110 kV	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây, phát quang đường dây 110kV (xe Ford 85T-1337)	<ul style="list-style-type: none"> - Đường dây 110kV 172 Hồ Bàu Ngủ - 175 Hậu Sanh: Từ trụ 01NR đến trụ 65(12A); - Đường dây 110kV 171 SP Infra - 176 Ninh Phước: Từ trụ 01NR đến trụ công lộ 176 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 177 Hậu Sanh - 172 Ninh Phước: Từ trụ 56(12A) đến trụ công lộ 172 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 176 Hậu Sanh - 171 Ninh Phước: Từ trụ 66(89A) đến trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Phước; - Đường dây 110kV 178 Hậu Sanh - 172 Phước Ninh: Từ trụ 66(89A) đến trụ T103; - Đường dây 110kV 171 Phước Ninh - 171 Adani Phước Minh: Từ trụ T103 đến trụ TW-1; - Đường dây 110kV 171 Adani Phước Minh - 171 Thuận Nam 19: Từ trụ TW-1 đến trụ T113A/T21; - Đường dây 110kV 172 Thuận Nam 19 - 171 Bim: Từ trụ 113A/T24 đến trụ T124; - Đường dây 110kV 172 Bim - 172 Vĩnh Tân 2: Từ trụ T124 đến 164. 		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến: 471TC, 471NH	Các xã: Xuân Hải, Tân Hải và Hộ Hải	Không cắt điện lưới		

12/03/21 Thứ sáu	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino Công ty)	Tuyến 473TC: Từ sau LBS 473TC/171	Phường Tấn Tài	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	PRTC	Đội/ PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino)	Hạ áp các trạm: ĐỒNG MẾ 1, ĐỒNG MẾ 2, ĐỒNG MẾ 5, ĐỒNG MẾ 6 và GỖ ĐẾN	Xã Mỹ Sơn	Không cắt điện lưới		
	7:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm: TRƯỜNG HÁN SIÊU H1, TRẦN ANH TÔNG H1, BA BỒN, NHƠN HẢI 1, NHƠN HẢI 2 và NHƠN HẢI 3	Thị trấn Khánh Hải; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
	7:00	22:00	NH	Đội/NH	Kiểm tra lưới điện và đo tải các trạm biến áp thuộc khu vực quản lý	Lưới điện hạ áp thuộc khu vực quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:30	NH	Công ty XLD 19 Tháng 5	Thay trụ, dây trung áp (ĐTXD 2020)	Từ trụ 474NH/278/A07/09 đến trụ 474NH/278/A07/10A	Phường Đông Hải	Cắt LBF 474NH-7/278/A07	Khu phố 11 - phường Đông Hải	318
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NP	Đội/NP	Di dời đường dây hạ áp trạm MÔNG NHUẬN 2	Từ trụ MNhuận 2/A01/A02 đến trụ MNhuận 2/A01/A04 và từ trụ 478NP/142 đến trụ 478NP/143	Xã Phước Hữu	Tháo lèo hạ áp tại trụ MNhuận 2/A01/A02	Một phần thôn Mông Đức - xã Phước Hữu	42
	7:30	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATED trung hạ áp tuyến 475NP, 477NP (xe Hino ĐLTN)	Nhánh rẽ sau: REC 477NP/195/01, REC 475NP/239/01	Xã: Phước Diêm, Cà Ná	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 473NS	Lưới hạ áp các trạm: BẮC ÁI 1, BẮC ÁI 2, BẮC ÁI 4, MA HOA và MA HOA 2; đường dây trung áp: Từ trụ 473NS/247/05 đến trụ 473NS/247/27, từ trụ 473NS/247/18/01 đến hết nhánh rẽ	Xã Phước Đại	Không cắt điện lưới		
7:30	17:00	NS	Đội/NS	Khắc phục tiếp xúc cọc tiếp địa, cáp thép chằng tiếp đất lặp lại và hệ thống tiếp địa thiết bị sử dụng dây chằng lưới điện trung áp tuyến 473NS (SCTX)	Từ trụ 473NS/12 đến trụ 473NS/130	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Tiến	Không cắt điện lưới			

12/03/21 Thứ sáu	7:30	17:00	NS	Đội/NS	Cân pha lưới điện hạ áp	Lưới điện trạm: NÚI RÂY 1, NINH BÌNH 5	Thị trấn Tân Sơn; xã Phước Chính	Không cắt điện lưới		
	7:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung áp tuyến 476NH	Từ trụ 476NH/24 đến trụ 47NH/327 và các nhánh rẽ	Các xã: Bắc Sơn, Lợi Hải và Công Hải	Không cắt điện lưới		

Ghi chú: Thời gian công tác trên kế hoạch tính từ lúc cắt điện cho đến khi tái lập điện cho khách hàng. Các Điện lực căn cứ kế hoạch được duyệt để tổ chức công tác, đảm bảo đóng điện đúng thời gian thông báo.

TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN DO CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC

		MAIFI (lần)	SAIDI (phút)	SAIFI (lần)	TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TOÀN CÔNG TY TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM LẬP KẾ HOẠCH CÔNG TÁC:
1	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 9	0,078	37,836	0,401	
2	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TUẦN 10	0	17,677	0,034	
3	LŨY KẾ ĐẾN TUẦN 10 = (1) + (2)	0,078	55,513	0,435	
4	KẾ HOẠCH ĐẾN TUẦN 10	0,362	56,410	0,952	
	SO SÁNH (%) = (3)/(4)	21,519	98,411	45,725	184.476

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Nơi nhận:

- Văn phòng Cty, Phòng An toàn (để biết);
- Các Điện lực, Đội QLVHCT (thực hiện);
- Lưu: Điều độ (H.01).

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Vĩnh Tân

Nguyễn Hữu Tiên